



Označenie		LEGENDA
Popis		
	R1	Navrhovaný rozvádzač
	RE1	Navrhovaný elektromerový rozvádzač objektu
	EL1	Svietidlo stropné na povrch LED 45W, 230V,AC , 50Hz, IP54, typ podľa výberu investora
	Q1	Detektor pohybu nástenný so snímačom intenzity osvetlenia, 360°, 10A, 230V, IP54, dosah 8m
		El. vývod 230V ukončený v inštaláčnej krabici
		Navrhovaná káblová trasa NN v zemi v chráničkách
		Navrhovaná káblová trasa NN vedená pod strechou prístrešku, resp. na stĺpoch v chráničkách
		Navrhovaný kábel CYKY-J 4x16 z RE1 do R1

UPOZORNENIE:

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOH SMERE PODLA STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONÁŤ PODLA STN 73 6005.

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA		
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S		3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41 :2007		
OCHRANNÉ OPATRENIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): Základnou izoláciou živých častí alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche		
OCHRANNÉ OPATRENIE : DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou, alebo Základná ochrana a ochrana pri poruche je zaistená zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami		
DOPLNKOVÁ OCHRANA : Prúdovým chráničom Doplňkovým ochranným pospájaním		
PROSTREDIE		
Vid: Tabuľka určenia prostredia		
	Názov: ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠKO - predstaničný priestor PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Časť technickej dokumentácie:	ELEKTROČASŤ SO.08.3 Informačná tabuľa - I.ETAPA	
Výkres:	ELEKTROINŠTALÁCIA	
Kreslil:	Ing. Lukáš CÍŠÁR	
Kontroloval:	Peter KARAS	
Investor:	Mesto Šaľa, Nám. sv. Trojice 7 927 15 Šaľa	
Miesto stavby:	k.ú. Šaľa, parcela registra C: 1270, 1330/1, 1339/2, 1371/1, 2871, 2877, 2879/6, 2879/7, 2879/8, 2897/1, 2897/62, 2897/63 a parcely registra E: 1771/2, 1773/1, 1772, 1848/102 (parcela registra C. 1371/2 a 1373/2)	E-103
Dátum: 01/2020	Mierka: 1:100	Formát: 8xA4