Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Komenského 50
042 48 Košice-Sever

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 29.07.2020

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem“,*** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 132/2020 dňa 23.06.2020 pod značkou 22599 – WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

1.
1., V rámci podmienok účasti verejný obstarávateľ požaduje preukázať aj nasledovné strojové vybavenie:
- min 1x pásové rýpadlo nad 10t
- min 1x cestná fréza so záberom do 50cm vrátane

Otázka 1:
Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či bude akceptovať aj pásové rýpadlo nad 9t, nakoľko tonáž stroja nemá v tomto prípade vplyv na jeho výkonnosť.
Ad. 1:
Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na „min. 1x pásové rýpadlo do 10t“. Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravu výzvy na predkladanie ponúk a opravu súťažných podkladov.

2.
Po preštudovaní rozpočtu sme nenašli ani jednu položku na odfrézovanie asfaltu. Projekt hovorí o výkope ryhy o šírke 1,1m a to tak, že v mieste komunikácie sa zrealizuje rezanie asfaltového krytu, s následným odstránením asfaltového krytu, podkladových vrstiev štrku atď. Na uvedenú činnosť teda fréza nie je potrebná. Projekt hovorí iba o výkope ryhy 1,1m, zrealizovaní vodovodu a následnom uvedení tejto ryhy do pôvodného stavu.
S ohľadom na uvedené, žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie a prípadné vypustenie podmienky účasti týkajúcej sa preukázaním strojového vybavenia, konkrétne:
- min 1x cestná fréza so záberom do 50cm vrátane

Ad. 2:

Verejný obstarávateľ odstránil požiadavku na „min 1x cestná fréza so záberom do 50cm vrátane“. Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravu výzvy na predkladanie ponúk a opravu súťažných podkladov.

3.
V projektovej dokumentácii časť G2 položka 47, časť G4 položka 58 sú uvedene GSM modemy v počte 2ks na každú časť. V textovej časti popisu pre G2 a G4 je uvedené identicky nasledovné:
„V tomto projekte je uvažovaný spôsob komunikácie na báze GSM modemov. V rozvádzači vodojemu bude riadiaci systém (PLC) prenášať informácie do dispečingu cez GSM modem (priemyselný router) osadený v rozvádzači RM1. Na dispečingu bude osadený ďalší GSM modem, cez ktorý bude komunikácia prenášaná na dispečerské pracovisko (bude integrovaný do LAN siete). V GSM modemoch budú osadené SIM karty vybraného operátora s dátovým balíkom. Na dispečingu je potrebné integrovať telemetrické prenosy z vodojemu do existujúceho vizualizačného systému V čase realizácie môže dôjsť k zmene alebo úprave tohto spôsobu komunikácie podľa aktuálneho stavu vybavenia zariadení na dispečingu. Konkrétny spôsob komunikácie a prenosu dát na centrálny dispečing je preto nutné pred samotnou realizáciou odsúhlasiť u správcu komunikačného systému prevádzkovateľa!“
V každom rozvádzači má byť podľa dokumentácie osadený 1x GSM modem (1xG2, 1xG4). Zvyšné 2ks sú určené podľa popisu pre dispečing.
Potrebuje dispečing naozaj 2ks modemov za každú časť (G2,G4)?
Ad. 3:
Na dispečingu stačí jeden kus modemu pre obe časti.

4.
Žiadame obstarávateľa taktiež o informáciu ohľadom typu vizualizačného systému, ktorý existuje na dispečerskom pracovisku.
Ad. 4:
Vizualizačný systém na dispečingu Košice je CENTRALWEB.

5.
V súťažných podkladoch časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov bod.3 Technická a odborná spôsobilosť verejný obstarávateľ požaduje preukázať Kľúčového odborníka č. 4 Strojno-technologický manažér.
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie akým dokladom má uchádzač preukázať Strojno-technologického manažéra.
V žiadosti o vysvetlenie zo dňa 8.7.2020 verejný obstarávateľ potvrdil že uzná aj osvedčenie stavbyvedúceho pre kategóriu Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
Žiadame verejného obstarávateľa, aby objasnil požiadavku na „Kľúčového odborníka č. 4“ s osvedčením pre kategóriu Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, akej podkategórii a podľa akej prevodnej tabuľky SKSI nám uzná verejný obstarávateľ „Kľúčového odborníka č. 4“ .
Ad. 5:
Kľúčový odborník č.4, s odbornou činnosťou: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vyhovujú podkategórie:

5-3 Elektrotechnické zariadenia
5-6 Výrobné technologické zariadenia

UPOZORNENIE!
Verejný obstarávateľ v súvislosti s predložením vysvetlením súťažných podkladov, predlžuje lehotu na predkladanie ponúk v zmysle opravy výzvy na predkladanie ponúk, ktorá je prílohou tohto listu.
Verejný obstarávateľ okrem uvedeného upravuje znenie súťažných podkladov a niektorých príloh súťažných podkladov, taktiež odstraňuje niektoré prílohy súťažných podkladov. Aktuálne znenie súťažných podkladov predkladá ako prílohu tohto vysvetlenia.

V Považskej Bystrici, 29.07.2020

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba