Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Obec Nitrica
IČO: 00318329
Nitrica 489
972 22 Nitrica

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.05.2021

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA“,*** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 95/2021 dňa 26.04.2021 pod značkou 21363 - WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

1.
Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je možné nahradiť pri stavebných objektov ČOV 1 a ČOV 2 typ ECOWA, ktorý odkazuje na konkrétneho dodávateľa, za iný ekvivalent pri zachovaní rovnakých parametroch technológie ČOV.
Ad. 1
V prípade ak sa nachádzajú v projektovej dokumentácií alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto materiáli ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.

2.
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, že vo fáze súťaže verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzača priloženie zoznamu subdodávateľov ani časového harmonogramu**.**
Ad. 2
Verejný obstarávateľ nepožaduje aby uchádzači v ponuke predložili zoznam subdodávateľov a harmonogram stavby.

3.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza požiadavku na Kľúčového odborníka č.3: Osoba zodpovedná za vykonávanie skúšok preukázania tesnosti. Kľúčový odborník má byť držiteľom platného certifikátu v zmysle STN EN ISO 9712, vydaný v zmysle STN EN ISO / EIC 17024 na oprávnenie vykonávania skúšok tesnosti LTB, stupeň min.2, výrobkové odvetvie rúry a potrubia.

Žiadame VO o vyjadrenie sa k obsadení tejto pozície osobou s osvedčením STAVEBNÝ DOZOR s odborným zameraním : Pozemné stavby, Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby.

Ad. 3

Kľúčový odborník musí byť držiteľom platného certifikátu v zmysle STN EN ISO 9712, vydaný v zmysle STN EN ISO / EIC 17024 na oprávnenie vykonávania skúšok tesnosti LTB, stupeň min. 2, výrobkové odvetvie rúry a potrubia. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka dokladu o odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

4.

Doplní verejný obstarávateľ podrobný položkový rozpočet na objekt SO 02.8, v ktorom sú uvedené položky so skratkou 1 ks?

Ad. 4

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod aby dopĺňal položkový rozpočet k položkám objektu SO 02.8 a položkovým rozpočtom ani nedisponuje. Podklady k oceneniu položiek sú dostačujúce.

V Považskej Bystrici, 03.05.2021

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba