Všetkým známym záujemcom

OBSTARÁVATEĽ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Komenského 50
042 48 Košice-Sever

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.01.2022

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„Moravany - Kanalizácia.“*,** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 293/2021 dňa 23.12.2021 pod značkou 59528 - MSP. Pre otázky predkladá obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

2.
Žiadame obstarávateľa o zaslanie vyjadrenia Slovak Telekom k preložke 43 kusov stĺpov telekomunikačného vedenia a zaslanie projektovej dokumentácie uvedenej prekládky, nakoľko podľa popisu položky č. 206 vo výkaze výmer nie je možné relevantne vypracovať cenovú ponuku.
Ad. 2
Preložky stĺpov vzdušného telekomunikačného vedenia zabezpečuje Zhotoviteľ vrátane prerokovania a odsúhlasenia so Slovak Telekom vo vlastnej réžii.

3.
Žiadame zaslať technické riešenie prekládky, o ktoré stĺpy sa jedná, dĺžku káblov, ktoré sa prekladajú. Taktiež žiadame doplniť, či sa používajú pôvodné stĺpy a káble, alebo bude treba nové vedenie aj stĺpy. Ide o majetok Slovak Telekom, takže prekládky by mali realizovať oni.
Ad. 3
Preložky stĺpov vzdušného telekomunikačného vedenia zabezpečuje Zhotoviteľ vrátane prerokovania a odsúhlasenia so Slovak Telekom vo vlastnej réžii.

4.
Žiadame špecifikovať položku č. 147 – odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m^2 z betónu prostého hr. Vrstvy nad 150 do 300 mm. Čo sa teda odstraňuje asfalt? Ak áno aká hrúbka alebo betón prostý hrúbka 150-300mm?

Ad.4

Položka č.147 bude upravená: Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. vrstvy nad 50 do 150 mm. Ako prílohu vysvetlenia predkladáme upravený výkaz výmer.

5.

Nakoľko vo výkaze výmer nie sú poplatky za skládky, žiadame obstarávateľa o informáciu, či bude možné zeminu z výkopov a suť z vybúraných vozoviek uložiť na skládku bezodplatne.

Ad.5

Položka č.245 bude upravená: Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na príslušnú vzdialenosť na skládku vrátane všetkých príplatkov a poplatkov za uloženie sutiny. Ako prílohu vysvetlenia predkladáme upravený výkaz výmer.

6

Do akej vzdialenosti treba počítať s odvozom zeminy a sute na skládku ?

Ad.6

Je vecou zhotoviteľa, kde sutiny odvezie.

7.

Položka č. 165 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín bez prehodnotenia sypaniny v množstve 2816 m^3 má byť nacenená včetne dodávky materiálu? Čo potom znamená položka č. 165 Obsyp potrubia, príplatok za prehodnotenie sypaniny v množstve 2897 m^3. Detto položka 221 a 222 položka 318 a 319.

Ad.7

Položkami č.164, č. 221, č.318 - je ocenený obsyp potrubia zeminou,
Položkami č. 165, 222, 319 – je ocenený príplatok za prehodenie

8.

Nevieme určiť k čomu patria položky č. 166 Štrkopiesok 8-16 s presunom v množstve 6195 t a položka č. 167 Štrkopiesok 13-32 s presunom v množstve 1735 t. Je to k obsypu alebo zásypu potrubia? Detto položky 223 a 224 a 320 a 321.

Ad.8

Položkami č. 166, č. 167, č.223, č.224, č.320, č.321 je ocenená dodávka štrkopiesku pre zásyp rýh pod komunikáciami

9.

Položka 226 – Vyspravenie podkladu po prekop. Kameninovom drevený hr. 17 cm je merná jednotka m^3 nie je tam preklep ? Správne má byť asi m^2.

Ad.9
V položke č. 226 bude upravený merná jednotka: m2. Ako prílohu vysvetlenia predkladáme upravený výkaz výmer.

10.
Položka 232 a položka 238 sa nám zdá, že ide o duplicitnú položku.
Ad.10
Položka č. 232 bude upravená: Zhotovenie kanalizačnej prípojky v otvorenom výkope z potrubia PP DN 150 ... ks ... 182. Ako prílohu vysvetlenia predkladáme upravený výkaz výmer.

11.
V súťažných podkladoch, Výkaz výmer A – všeobecné položky, je v rámci položky č. 3 uvedená aj „dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu“. Žiadame o vysvetlenie, čo konkrétne sa touto dokumentáciou myslí, t.j. aké konkrétne dokumenty má zhotoviteľ obstarať v rámci tejto dokumentácie a v akom rozsahu. Uvedené vysvetlenie potrebujeme k oceneniu danej položky.
Ad.11
Odpoveď:
K majetkoprávnemu vysporiadaniu potrebujeme dokladať geometrické plány pre ČS a pre vecné bremená na celú trasu kanalizácie. To znamená, že k majetkoprávnemu vysporiadaniu sú potrebné geometrické plány ako je spomínané vyššie.

V Považskej Bystrici, 18.01.2022

Ing. Anton Gardian

Splnomocnená osoba