Príloha č. 2

Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch stavby: UMB TAJOVSKÉHO 40, BANSKÁ BYSTRICA - ŠKOLA

Kód Vonkajší vplyv	Priestor				
	VONKAJŠIE				
AA - Teplota okolia	AA8				
AB - Atmosferické podmienky	AB8				
AC - Nadmorská výška	AC1				
AD - Výskyt vody	AD4				
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE1				
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2				
AG - Mechanické namáhanie - rázy	AG2				
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie	AH2				
AK - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1				
AL - Výskyt živočíchov	AL2				
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1				
AN - Slnečné žiarenie	AN2				
AP - Seizmické účinky	AP1				
AQ - Búrková činnosť	AQ1				
AR - Pohyb vzduchu	AR2				
AS - Vietor	AS 1				
BA - Schopnosť osôb	BA4				
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2				
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1				
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1				
CA - Stavebné materiály	CA1				
CB - Konštrukcia budovy	CB1				
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300 (1988)	4.1.1				



