UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

Rektorát
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Všetkým záujemcom

Naše číslo
číslo spisu:REK/256/2020/109-VO
číslo záznamu: REK/1371/2020

Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
e-mail: marta.jurickova@umb.sk

Banská Bystrica
15.06.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 4.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: *Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica,* pod číslom 20406 – WYP, Vestník č. 107/2020 zo dňa 19.05.2020.

Otázka č. 1: Vo výkaze výmer časti – fasáda, sa nachádza položka č. 6 - Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr. 150 - 350 mm bez omietky. V detailoch parapetu je však hrúbka 15 až 35mm. Žiadame o zosúladenie, výkazu výmer s projektovou dokumentáciou.
Odpoveď: Vo výkrese č. B12 detail zateplenia fasády je vykreslený tepelnoizolačný klin 15 až 35 mm. Vo výkaze výmer je uvedené nesprávne 150 až 350 mm. Správne je podľa výkresu.

Otázka č. 2: Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu súťažných podkladov ústredného vykurovania, nakoľko sme po konzultácií s výrobcom radiátorov Kalor3-350/160 zistili, že sa už uvedený typ nevyrába. Ďalej žiadame o úpravu výmery položky č. 16(vykurovanie), keďže výmera 0,208m2 (ako uvádzate vo vysvetlení) je za 3 články(3 rebrá), tzn. že množstvo položky by malo byť 150,47m2 (2187čl. x 0,0688m2/čl. = 150,47m2)
Odpoveď: V súčasnosti bola výroba vykurovacích telies Kalor3-350/160 ukončená. V čase spracovania PD sa uvedený typ vyrábal. Uvedené riešiť po dohode s investorom náhradou za iný typ (liatinové článkové, oceľové článkové prípadne panelové), tak aby bol dodržaný výkon telesa pre jednotlivé miestnosti. Výšku telesa podľa možnosti dodržať. Pri použití vyššieho telesa je potrebné doriešiť pripojenie a odvzdušnenie každého telesa.
K úprave výmery položky: - Plocha jedného článku je 0,208 m2. V stanovisku sa neuvádzala plocha za tri články. Uvedená plocha vo VV je v poriadku.

Otázka č. 3: žiadame doplniť projektovú dokumentáciu a výkaz výmer svetlíkov :

74	767	767311268	M+D Strešných svetlíkov kovových rozmer 5600/1900 - valbový pevne zasklený bezpečnostným trojsklom včetne tepelnoizolačnej obruby aj s kotvením komplet podľa výpisu ozn.SV1	komplet	4,000

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Rektorát
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

75	767	767311269	M+D Strešných svetlíkov kovových rozmer 5000/3000 - valbový pevne zasklený bezpečnostným trojsklom včetne tepelnoizolačnej obruby aj s kotvením komplet podľa výpisu ozn.SV2	komplet	1,000

Odpoveď: Veľkosti svetlíkov a počet kusov sú na výkrese č. B-05 a ocenené boli na základe ponukového rozpočtu výrobcu svetlíkov.

Otázka č. 4: V novom rozpočte Osvetlenie boli vyhodené položky 12 a 13 Lišta el-inštal PVC ktorá by tam mala ostať nakoľko príslušenstvo vo VV ostalo. Mali sa vyhodiť len bleskozvody. Doplníte tam tie položky?
Odpoveď: Položky č. 12 a 13 sú súčasťou rozpočtu a ostávajú v rozpočte.

S úctou

.....

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB