UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

Rektorát
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Všetkým záujemcom

Naše číslo
číslo spisu:REK/256/2020/109-VO
číslo záznamu: REK/1398/2020

Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
e-mail: marta.jurickova@umb.sk

Banská Bystrica
18.06.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 5.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: *Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica,* pod číslom 20406 – WYP, Vestník č. 107/2020 zo dňa 19.05.2020.

Otázka č. 1: Vážený verejný obstarávateľ, v zmysle vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 15.6.2020 došlo k upresneniu a doplneniu položiek vo výkaze výmer, poskytne verejný obstarávateľ upravený výkaz výmer?
Odpoveď: Áno, výkaz výmer fasáda sa nachádza v prílohe.

Otázka č. 2: Na základe vysvetlenia zo dňa 15.6.2020 žiadame špecifikovať typ radiátorov, ktoré máme oceniť, keďže Kalor3 sa už nevyrába. A to aj z toho dôvodu, aby všetci uchádzači mali rovnaké podmienky a oceňovali ten istý typ, nakoľko to má výrazný vplyv na cenu uchádzača.
Odpoveď: Upravená špecifikácia sa nachádza v prílohe - výkaz výmer UK.

Otázka č. 3: Ktorá položka vo VV fasády obsahuje repasovanie (očistenie , ošetrenie) 50% pôvodného odobratého kamenného obkladu fasády s ktorým sa využije späť na obklad.
Odpoveď: Vo výkaze výmer nie je uvažované s repasovaním existujúceho obkladu, v dôsledku čoho nie je možné určiť koľko m2 existujúceho obkladu bude možné spätne použiť na fasádu.

Otázka č. 4: V súťažných podkladoch vo Vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 15.06.2020 na str. 2, Otázka 4 uvádzate:
„Otázka č. 4: V novom rozpočte Osvetlenie boli vyhodené položky 12 a 13 Lišta el-inštal PVC ktorá by tam mala ostať nakoľko príslušenstvo vo VV ostalo. Mali sa vyhodiť len bleskozvody. Doplníte tam tie položky? Odpoveď: Položky č. 12 a 13 sú súčasťou rozpočtu a ostávajú v rozpočte".
Z danej odpovede nie je jasné ako má postupovať uchádzač pri oceňovaní v zadaní. Pre korektnosť a správnosť ocenenia všetkými uchádzačmi, Vás žiadame o opravu a doplnenie uvedených položiek v zadaní, v exceli. A následné uverejnenie opraveného zadania pre všetkých uchádzačov.
Odpoveď: Upravený výkaz výmer elektro sa nachádza v prílohe.
Verejný obstarávateľ všetky odpovede na vysvetlenia súťažných podkladov zasiela všetkým záujemcom a následne všetky vysvetlenia súťažných podkladov zverejňuje na svojom profile.

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

Rektorát
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Otázka č. 5: V súťažných podkladoch vo Vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 15.06.2020 na str. 1, Otázka 4 uvádzate:
„Otázka č. 1: Vo výkaze výmer časti – fasáda, sa nachádza položka č. 6 - Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr. 150 - 350 mm bez omietky. V detailoch parapetu je však hrúbka 15 až 35mm. Žiadame o zosúladenie, výkazu výmer s projektovou dokumentáciou.
Odpoveď: Vo výkrese č. B12 detail zateplenia fasády je vykreslený tepelnoizolačný klin 15 až 35 mm. Vo výkaze výmer je uvedené nesprávne 150 až 350 mm. Správne je podľa výkresu".
Z danej odpovede nie je jasné ako má postupovať uchádzač pri oceňovaní v zadaní. Pre korektnosť a správnosť ocenenia všetkými uchádzačmi, Vás žiadame o opravu textu, na správnu hrúbku izolantu, uvedenej položky v zadaní, v exceli. A následné uverejnenie opraveného zadania pre všetkých uchádzačov.
Odpoveď: Upravený výkaz výmer fasáda sa nachádza v prílohe.
Verejný obstarávateľ všetky odpovede na vysvetlenia súťažných podkladov zasiela všetkým záujemcom a následne všetky vysvetlenia súťažných podkladov zverejňuje na svojom profile.

S úctou

.....

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB