

Záujemcom

Naše číslo
číslo spisu: REK/758/2024/109-VO
číslo záznamu: REK/3243/2024

Vybavuje/linka
Lucia Pevalová /048 4461115
e-mail: lucia.pevalova@umb.sk

Banská Bystrica
05.12. 2024

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 9

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy
Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“**

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom
vestníku TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874
-MSP, dňa 11.10. 2024, korigenda TED S217/2024 – 677298-
2024 zo dňa 07.11. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 221/2024 pod značkou 27539-IOX

Verejný obstarávateľ na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

V PD v stavebnej časti sa nachádzajú položky int. dverí D03 v 2.etape na 1.NP prízemí, ktoré majú navrhnutý odistiteľný zámok. Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa o aký konkrétny zámok sa jedná nakoľko žiadny dodávateľ int. dverí takýto zámok nevie oceniť a dodať.

Odpoveď:

- **Jedná sa o zámok do WC pre imobilných, ktorý musí byť odistiteľný aj z vonkajšej strany v prípade privolania pomoci.**
- **Vyhláška 532/2002 Z.z**

- **Je potrebné vložiť do dverí WC zámok z možnosťou otvorenia aj z vonkajšej strany. Kovanie je bežne dostupné.**

Otázka:

V PD v stavebnej časti vo výkrese výkazu okien a dverí sa nachádzajú protipožiarne dvere s označením D02 v 1. etape a D02, D03 v 2. etape s PO EI30/D3-C a EI15/D3-C pričom navrhované zárubne CgH nespĺňajú navrhovanú protipožiarne odolnosť. Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu navrhovaných zárubní na také, ktoré splnia požiadavky požiarneho projektu.

Odpoveď:

Hranatá oceľová zárubňa bude v prevedení s požadovanou požiarne odolnosťou. Označenie takejto zárubne uvádza každý výrobca podľa svojich interných označení. (napr. HODES, spol. s r.o. má označenie protipožiarnej zárubne ako YZ-150 mm)

Ide o oceľovú hranatú zárubňu, ktorá má certifikát na požadovanú požiarne odolnosť.

Otázka:

V PD v stavebnej časti vo výkrese výkazu okien a dverí sa nachádzajú protipožiarne drevené dvere v 1. etape D02 s požiarne odolnosťou EI30/D1-C pričom označenie D1 znamená oceľové dvere. Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu materiálu int. protipožiarne dverí na oceľové.

Odpoveď:

Dvere s označením požiarne odolnosti „D1“ budú oceľové.

Ide o dvere

SO-01	D-02 – I. etapa 1ks
	D-02 – II. etapa 1ks
	D-05 – I. etapa 1ks

Otázka:

Na základe zodpovedanej otázky dňa 02.12.2024 týkajúcu sa tesnenia int. dverných krídel chceme upozorniť verejného obstarávateľa na to, že záruka sa v prípade takéhoto zasiahnutia do int. dverných krídel potom nebude vzťahovať na tieto výrobky.

Odpoveď :

Ak je tesnenie dverného krídla súčasťou dodávaných dverí, aký to má vplyv na záruku tovaru. Tesnenie je potrebné z dôvodu zabezpečenia odhlučnenia jednotlivých miestností, nakoľko sa jedná o internát, teda ubytovanie študentov.