

Záujemcom

Naše číslo
číslo spisu: REK/758/2024/109-VO
číslo záznamu: REK/3243/2024

Vybavuje/linka
Lucia Pevalová /048 4461115
e-mail: lucia.pevalova@umb.sk

Banská Bystrica
06.12. 2024

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 12

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy
Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“**

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom
vestníku TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874
-MSP, dňa 11.10. 2024, korigenda TED S217/2024 – 677298-
2024 zo dňa 07.11. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 221/2024 pod značkou 27539-IOX

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov
poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Vo výkaze výmer v časti „SO 01-1 A Budova študentského domova 4-I.etapa – Statika“ je
uvedená položka č.69 – 767131023.S-Rošť z oceľových profilov hr. 4 mm pre nosné steny, kde
je podľa nášho názoru uvedená nedostatočná výmera, pretože podľa výpočtu vo výkaze výmer
pri položke sa uvažuje s rozmerom roštu 1,60x7,82m s počtom 2ks (vychádza iba pod solárne
panely), ale podľa projektovej dokumentácie je celkový rozmer roštu 2,70x22,05m. Žiadame
verejného obstarávateľa o vysvetlenie veľkosti roštu a prípadnú úpravu výkazu výmer.

Odpoveď:

- OK rošť pod solár, výkres ST-13 (SO-01, I. etapa), vo VV pol. 69, 70

Rozmer roštu 1,7x7,82x2 m = 25,024 m² = 925,35 kg

- OK rošt v rade 7-22 pôdorys, výkres ST-07, ST-05 (SO-01, I. etapa), vo VV pol.76, 77, 78, 79, 80

1., Výkaz ocele - ocelový rošt, celková hmotnosť 19021,44 kg, vo VV pol. 80

2., Výkaz ocele – trapézový plech, plocha = 625,522 m², celková hmotnosť 6857,2 kg, vo VV pol. 76, 77

3., Výkaz ocele – HEB 220 = celková dĺžka = 179,00 m, celková hmotnosť 6847,2 kg, vo VV pol. 79

Pol. 78 montáž OK prvkov pre nosnú konštrukciu = 1+2+3 (= 32725,840 kg)

Otázka:

V časti SO 03 Úprava plochy južnej časti ŠD je navrhovaná vonkajšia lavička na betónovej konštrukcii, ale vo výkaze výmer je uvedená lavička na ocelevej konštrukcii. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalosti a stanovenie s akou konštrukciou lavičky má uchádzač vo svojej ponuke uvažovať.

Odpoveď:

- lavičky je potrebné naceniť podľa výkazu parkového mobiláru na výkrese AS-01

v objekte SO-03 Úprava plochy južnej časti študentského domova

- vonkajšia betónová lavička so sedákom a operadlom z drevených dosiek, betónová časť z vymývaného betónu, rozmeru: v = 800 mm, š = 650 mm, dl. = 1800 mm

Otázka:

Vo výkaze výmer v časti „SO 02 Budova správy účelových zariadení - architektonicko-stavebné riešenie“ sú uvedené položky č. 288, 289, 290 pre montáž a dodávku práčky, sušičky a mangľu bez bližšej špecifikácie. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie podrobnejších technických parametrov výrobkov, prípadne o uvedenie referenčných výrobkov.

Odpoveď:

- bližšia špecifikácia je v objekte SO-02 „B“ Budova správy účelových zariadení, na výkrese AS-06 Pôdorys 1.PP suterén – NS, - ZOZNAM ZARIADENÍ