

## Záujemcom

Naše číslo  
číslo spisu: REK/758/2024/109-VO  
číslo záznamu: REK/3243/2024

Vybavuje/linka  
Lucia Pevalová /048 4461115  
e-mail: [lucia.pevalova@umb.sk](mailto:lucia.pevalova@umb.sk)

Banská Bystrica  
12.12. 2024

**Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 13**

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
Národná 12  
974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy  
Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“**

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.  
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom  
vestníku TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo  
Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874  
-MSP, dňa 11.10. 2024,

- korigenda TED S 217/2024 – 677298-2024 zo dňa 07.11. 2024  
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2024 pod značkou  
27539-IOX, dňa 08.11. 2024
- korigenda TED S 239/2024 – 749167-2024 zo dňa 09.12. 2024  
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2024 pod značkou  
30302-IOX, dňa 10.12. 2024

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov  
poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

### Otázka:

„Vzhľadom na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ reagoval na otázku  
ohľadom predĺženia lehoty viazanosti ponuky odpoveďou, že lehota viazanosti ponúk zostáva  
jeden rok od pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v pôvodnom oznámení a teda  
rok od 12. 11. 2024. Z toho vyplýva, že verejný obstarávateľ stanovil lehotu viazanosti do 12.

11. 2025. **Predpokladáme, že ak bola banková záruka medzičasom vystavená s lehotou viazanosti vyššou než je jeden rok od pôvodného termínu (ktorá bola 12. novembra 2025) a to konkrétne do 10. decembra 2025, verejný obstarávateľ takúto bankovú záruku akceptuje?“**

**Odpoveď:**

**Áno. Verejný obstarávateľ bude takúto bankovú záruku akceptovať.**

**Napriek zmene lehoty na predkladanie ponúk a to na 15.01. 2024 do 09:00 hod., sa lehota viazanosti ponúk nemení a zostáva platné vysvetlenie SP č. 11 zo dňa 05.12. 2024.**

**Otázka:**

Vo VV v častiach **Budova študentského domova** v "as-2.etapa" a v časti **Budova správy** v „as - architektonicko-stavebné riešenie" sú uvedené všetky int. drevené dvere s povrchom fólia a výplňou papierová voština (položky č.142, 144, 145, 148, 150, 238 v 2 etape a položka č. 199 v Budove správy) no však v PD vo výpise dverí a okien sú uvedené všetky int. drevené dvere s povrchom dýha a výplňou DTD. Nakoľko sa jedná o 2 cenovo úplne odlišné typy dverí, žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD a VV a úpravu VV.

**Odpoveď:**

**Drevené dverné krídlo v oboch objektoch sú navrhované s výplňou DTD s povrchovou úpravou drevené, dyhované.**

**Predmetné položky vo VV sú upravené podľa výkazu okien a dverí z PD.**

**Otázka:**

Na základe zodpovedanej otázky zo dňa 05.12.2024 na zmenu drevených dverí na oceľové dvere (D02-1.etapa, D02-2.etapa, D05-1.etapa) žiadame verejného obstarávateľa o opravu VV kde budú pridané položky D+M predmetných oceľových dverí nakoľko majú oceľové dvere iné cenové ohodnotenie ako drevené.

**Odpoveď:**

**V objekte SO-01 v časti AS – 1. etapa**

**je upravená pol. 173 na počet ks = 53, a doplnená pol. 261 – oceľové požiarne dvere v počte ks = 1**

**pol. 174 je nahradená pol. 262 – oceľové požiarne dvere v počte ks = 1**

**V objekte SO-01 v časti AS - 2. etapa**

**je upravená pol 144 na počet ks = 77, a doplnená pol. 245 – oceľové požiarne dvere v počte ks = 1**

**Otázka:**

V PD vo výkaze dverí a okien v časti **Budova správy** sa nachádzajú int. Dvere D01 v počte 3 ks ktoré majú uvedený laminátový povrch. Vo VV v časti Budova správy v architektonicko-stavebnom riešení sa laminátové dvere nikde nenachádzajú. Žiadame o doplnenie do VV int. Dvere s laminátovým povrchom a uvedenie či sa jedná o CPL alebo HPL.

**Odpoveď:**

**Drevené dverné krídlo v oboch objektoch sú navrhované s výplňou DTD s povrchovou úpravou drevené, dyhované.**

**Predmetné položky vo VV sú upravené podľa výkazu okien a dverí z PD.**

**Otázka:**

Vo VV v **Budova študentského domova** v "as-2.etapa" je položka č. 148 „Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné-D-04" 2 ks pričom označenie dverí D04 v 2. etape v PD vo výpise okien a dverí sú dvere šírky 1500 mm. Žiadame VO o zosúladenie PD a VV.

**Odpoveď:**

**V objekte SO-01 v časti AS - 2. etapa**

**je upravená pol. 148 na rozmer dverí 1500x1970 v počte ks = 2  
pol. 150 dvere 1500x1970 s požiarnou odolnosťou v počte ks = 3**

**Otázka:**

Vo VV v **Budova študentského domova** v "as-2.etapa" je položka č. 238 „Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1200x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK

1. certifikát,dyhované" 4 ks pričom v PD vo výpise okien a dverí sú dvere D05 šírky 1200 mm v počte 1 ks. Žiadame VO o zosúladenie PD a VV.

**V objekte SO-01 v časti AS - 2. etapa**

**je upravená pol 238 dvere 1200x1970 s požiarnou odolnosťou v počte KS=1**

**Upravený Výkaz výmer je súčasťou tohto vysvetlenia, verejný obstarávateľ ho zároveň uverení aj na svojom profile.**

**Otázka:**

Vo VV v objektoch **Budova študentského domova** v častiach "As-1.etapa" sú položky č. 185 a 256, v objekte "as-2.etapa" položka č. 165 a 242 a v objekte **Budova správy** v časti "as - architektonicko-stavebné riešenie" sú položky č. 213 zárubne obložkové DTD fólia no však v PD vo výpise sú uvedené oceľové obložkové. Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa v akom materiáli majú byť predmetné zárubne ?

**Odpoveď:**

Vo výkaze dverí v objekte SO-01, I. a II. etapa, a v objekte SO-02 sú pri dverách použité dva druhy zárubní:

**OBLOŽKOVÁ**  
**OCEĽOVÁ HRANATÁ CgH**

**Predmetné položky vo VV vykazujú obložkové zárubne.**

**Otázka:**

Vo VV v časti **as-2.etapa – architektonicko stavebné riešenie** v položke č. 180,181 *Montáž a dodávka ochrannej bezpečnostnej fólie na sklo* je uvedená výmera 692,16 a 795,984m<sup>2</sup>. Na základe výpočtu týkajúceho sa tejto položky sa domnievame, že daný výpočet a výmera je nesprávna – podľa výpočtov v časti **as-1.etapa a as-SO 02** by to malo byť 69,63m<sup>2</sup>  $((1,6*1,7)*(15+1)+(0,9*1,7)*2+(1,6*2,2)*4+(0,7*1,5)*1+(1,2*0,6)*11=69,630m^2)$ . Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie správneho množstva.

**Odpoveď:**

**V objekte SO-01 v časti AS - 2. etapa**  
**Opravená pol. 180, 181,**  
**(Prepočítaná plocha použitej bezpečnostnej fólie – okná na prízemí.)**

**Upravený Výkaz výmer je súčasťou tohto vysvetlenia, verejný obstarávateľ ho zároveň uverení aj na svojom profile.**

**Upozornenie:**

***Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a to na 15.01. 2025 do 09:00 hod., vzhľadom na skutočnosť zmeny výšky DPH od 01.01. 2025 upravuje verejný obstarávateľ súťažné podklady a Zmluvu o dielo, ktoré sú súčasťou tohto vysvetlenia.***

***Zároveň ich verejný obstarávateľ uverejní aj na svojom profile.***

**Príloha:**

Upravený výkaz výmer  
Upravené súťažné podklady  
Upravená Zmluva o dielo