

Záujemcom

Naše číslo
číslo spisu: REK/758/2024/109-VO
číslo záznamu: REK/3243/2024

Vybavuje/linka
Lucia Pevalová /048 4461115
e-mail: lucia.pevalova@umb.sk

Banská Bystrica
08.01. 2025

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 14

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy
Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“**

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom
vestníku TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874
-MSP, dňa 11.10. 2024,

- korigenda TED S 217/2024 – 677298-2024 zo dňa 07.11. 2024
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2024 pod značkou
27539-IOX, dňa 08.11. 2024
- korigenda TED S 239/2024 – 749167-2024 zo dňa 09.12. 2024
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2024 pod značkou
30302-IOX, dňa 10.12. 2024

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov
poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Vo vysvetlení č. 12 v súvislosti z otázkou ohľadne položky č. 69 - 767131023.S-Rošť z oceľových
profilov hr. 4 mm pre nosné steny, verejný obstarávateľ odpovedal detailným výpisom oceľových
konštrukcií. Naša otázka sa však týkala len položky č. 69, teda montáže roštu, kde uvedená
výmera 25,024 m2 nezodpovedá uvedenému materiálu 925,35 kg, pretože podľa tabuľky výkazu

ocele pre oceľový rošt z výkresu ST-13, je uvedený pozdĺžny nosník N-1 dĺžky 22,11m (v počte 2 ks) – čo predstavuje dĺžku roštu a priečny nosník N-2 dĺžky 2,76m (v počte 10 ks) – čo predstavuje šírku roštu. Máme zato, že podľa projektovej dokumentácie je celkový rozmer roštu $2,76 \times 22,11 \text{m} = 61,024 \text{m}^2$ a výmera roštu pre solárne panely je iba jeho časť. Opätovne žiadame vereneho obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď:

Položka č. 69 Rošt z oceľových profilov má rozmer 2,76 x 22,11 m = 61,024 m².

Došlo ku chybe v uvedenej výmere.

Týmto chcem požiadať o zmenu výmery z 25,024 m² na výmeru 61,024 m² – v pol. 69, v časti st-1.etapa, objektu SO-01 – „A“ Budova študentského domova 4.

Otázka:

Výkaz výmer nerieši konečnú povrchovú úpravu vonkajších fasádnych sanačných omietok. Doplní verejný obstarávateľ výkaz výmer, alebo konečná povrchová úprava nebude predmetom tohto obstarávania.

Odpoveď:

Vonkajší sanačný systém stien, sanačná omietka, hr. 10 mm je aj z povrchovou úpravou. Prosím naceniť

pol. 45 - v časti SO-01, as-1.etapa

pol. 46 - v časti SO-01, as-2.etapa

pol. 47- v časti SO-02, as