

Záujemcom

Naše číslo
číslo spisu: REK/758/2024/109-VO
číslo záznamu: REK/3243/2024

Vybavuje/linka
Lucia Pevalová /048 4461115
e-mail: lucia.pevalova@umb.sk

Banská Bystrica
09.01. 2025

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 15

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy
Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“**

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom
vestníku TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874
-MSP, dňa 11.10. 2024,

- korigenda TED S 217/2024 – 677298-2024 zo dňa 07.11. 2024
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2024 pod značkou
27539-IOX, dňa 08.11. 2024
- korigenda TED S 239/2024 – 749167-2024 zo dňa 09.12. 2024
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2024 pod značkou
30302-IOX, dňa 10.12. 2024

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov
poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Vo vysvetlení č. 14 v súvislosti v otázke ohľadne konečnej povrchovej úpravy fasád verejný
obstarávateľ odpovedal, aby povrchová úprava bola ocenená v položkách č. 45 - v časti SO-
01, as-1.etapa; č. 46 - v časti SO-01, as-2.etapa; č. 47- v časti SO-02, as.. Verejný obstarávateľ
však nijako nešpecifikoval z čoho má byť konečná povrchová úprava fasád. Žiadame verejného
obstarávateľa o doplnenie typu a počtu vrstiev náterov povrchovej úpravy fasád.

Odpoveď:

**Sanačná omietka na cementovej báze (výmera je v položkách č. 45 - v časti SO-01, as-
1.etapa; č. 46 - v časti SO-01, as-2.etapa; č. 47- v časti SO-02, as)
+ farebný náter na báze vápna - farebné riešenie fasádnej maľby je na výkresoch
pohľadov
AS-19 pre objekt SO-01
AS-10 pre objekt SO-02**