

V CESTE III. TRIEDY




PRED VÝKOPOM ASFALTOVÝ KRYT VOZOVKY JEDNOSTRANNE ROZREZAŤ.

PO ULOŽENÍ POTRUBIA A OBSYPE ŠTRKODRVOU HUTNENOU PO VRSTVÁCH POLOŽÍŤ BETÓNOVÚ DOSKU HRÚBKY MIN.25 cm.

NA VYZRETÝ BETÓN POLOŽÍŤ AB A PO VRSTVÁCH HUTNIŤ AŽ DO EXISTUJÚCEJ NIVELETY VOZOVKY, HRÚBK A JE 10 cm.

V ZELENOM PÁSE ALEBO MIESTNEJ CESTE



ZÁSYP PŮVODNOU ZEMINOU
HUTNENÝ PO 30 cm VRSTVÁCH,
VO VOZOVKE ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM
PO PODKLADNÚ VRSTVU CESTY

TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE d110—

PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

OBSYP ŠTRKOPIESKOM VELKOST'
ZRNA MAX.30 mm HUTNENÝ NAD
POTRUBÍM PO 15 cm VRSTVÁCH

KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC DN300

LôŽKO Z PIESKU 15 cm

V ZELENOM PÁSE ALEBO MIESTNEJ CESTE



ZÁSYP Pôvodnou zeminou
hutnený po 30 cm vrstvách,
vo vozovke zásyf štrkopieskom
po podkladnú vrstvu cesty

PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

OBSYP ŠTRKOPIESKOM VELKOŠ
ZRNA MAX.30mm HUTNENÝ NAD
POTRUBÍM PO 15 cm VRSTVÁCH

POTRUBIE HDPE d90

LôŽKO Z PIESKU 15 cm

AKTUALIZÁCIA 02/2023

ZODP. PROJEKTANT Ing.Jaroslava Vašková		PROJEKTOVAL Ing.Jaroslava Vašková	STAVBA	KANALIZÁCIA OBCE BAŠOVCE		MONSTAV projekt 
INVESTOR	obec Bašovce					
LOKALITA	BAŠOVCE		DÁTUM 02/2023	ZÁK.ČÍSLO 24/09	SNP 26, 934 01 LEVICE	
NÁZOV				STUPEŇ PROJEKTU pre realizáciu		
Vzorové uloženie potrubia				MIERKA —	ČÍSLO PRÍLOHY D—12a	