


PÔDORYS



REZ B-B' - DOLNÁ VÝSTUŽ



REZ A-A' - DOLNÁ VÝSTUŽ




ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE - DOSKA

POL.	ø (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	CELKOVÁ DĹŽKA (m) ø6	ø8	ø10
1	10	7,75	82			635,50
2	10	11,15	59			657,85
3	8	2,10	232		487,20	
4	8	1,20	8		9,60	
5	8	1,60	48		76,80	
6	8	2,40	8		19,20	
7	6	0,88	73	64,24		
DĹŽKA SPOLU (m)				64,24	592,80	1293,35
HMOTNOSŤ bm (kg/m)				0,224	0,397	0,634
HMOTNOSŤ PODĽA ø (kg)				64,016	592,403	1292,716
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				1949,135		

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE - DOSKA ZVÁRANÁ SIEŤ S REBROVANÝM POVRCHOM

POL.	ø (mm)	ROZOSTUPY (mm/mm)	ROZMER (m)	POČET (ks)	CELKOVÁ PLOCHA (m2) ø8/150 -ø8/150
S1D	8/8	150/150	7,00/10,40	1	72,80
PLOCHA SPOLU (m2)					72,80
HMOTNOSŤ m2 (kg/m2)					5,32
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)					387,296

HORNÁ VÝSTUŽ



POZNÁMKY:

- VÝSTUŽ V PRIESTORE PRESTUPOV PRERUŠIŤ PODĽA POTREBY PRIAMO NA STAVBE.

BETÓN V-T50 C25/30,XC3, XF2,XA1
OCEĽ 10 505 (R)
KRYTIE 25 mm

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Čierne nad Topľou		
MIESTO STAVBY:	Čierne n/T	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián
OKRES:	Vranou nad Topľou	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Leško Peter

SPRACOVATEĽ: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS
Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb

STAVBA:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV

OBJEKT: SO 06 Čistiareň odpadových vôd
PODOBJEKT: .1 Objekt ČOV

ČÍSLO ZÁKAZKY:	160/2018
DÁTUM:	05.2021
FORMÁT:	A4
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
MIERKA:	1:50
ČÍSLO PRÍLOHY:	15

PRÍLOHA: PB ČOV - výkres výstuže - krycia doska nádrže