Názov stavby: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV
Stavebný objekt: SO 06 Čistiareň odpadových vôd
Podobjekt: .2 Prepojovacie potrubie ČOV

TABUĽKA KANALIZAČNÝCH ŠACHIET - prefabrikované dno

STOKA	SMEROVÉ POMERY	OZNAČ. ŠACHTY	STANI-ČENIE	KÓTY KANALIZÁCIE					SPÁDISKO		ROZMER ŠACHTY				POKLOP		PRSTENEC	DOBETONOVAŤ	SKRUŽE BETÓNOVÉ			PREF	CEZ
				TERÉN	POKLOP	DNO	VTOK 1	VTOK 2	H -VTOK 1	H -VTOK 2	H	A	B	C	LIATIN	BETÓN			PRECHODOVÁ	ROVNÁ/250/	ROVNÁ/500/	DNO	2,45 m
	STUPNE		km	m n. m.	m n. m.	m n. m.	m n. m.	m n. m.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks	ks	ks	mm	ks	ks	ks	ks	ks
	180/270	ŠP 1	0,0106	148,25	148,25	146,74	146,74				1510	600	600	260	1		1	50	1	0		1	
	270	ŠP 2	0,0132	148,25	148,25	146,79	146,79				1460	600	600	260	1		1	0	1	0		1	
	180/90	ŠP 3	0,0052	148,25	148,25	146,71	146,71				1540	600	600	260	1		1	80	1	0		1	
	90	ŠP 4	0,0117	148,25	148,25	146,58	146,58				1670	600	600	360	1		2	110	1	0		1	
	180	ŠP 5	0,0090	148,25	148,25	146,79	146,79				1460	600	600	260	1		1	0	1	0		1	
															5	0	6	240	5	0	0	5	0