

NAPÁJACÍ VÝVOD A KÁBEL PRE ZISŤOVANIE POTRUBIA

UMIESTNENIE VÝVODU V UZÁVEROVOM POKLOPE

REZ



PODORYS




LEGENDA: /PLATÍ PRE 1 VÝVOD/


OZN.	NÁZOV	STN	KS
1	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ – VYKÁZANÉ VO VÝKAZE RÚR		
2	RÚRA HDPE – VYKÁZANÉ VO VÝKAZE RÚR		
3	SAMOLEPIACA PÁSKA		
4	TEHLA PRIEČNE DIEROVANÁ	72 2611	4
5	BETÓNOVÁ PATKA 400 x 400 x 350 mm		
6	UZÁVEROVÝ POKLOP – VYKÁZANÉ VO VÝKAZE RÚR		

PODROBNOSŤ č.1

POHLAD



REZ




LEGENDA: /PLATÍ PRE 1 VÝVOD/


OZN.	NÁZOV	STN	KS
1	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6 x 40	02 1103	2
2	MOSADZNÁ PODLOŽKA M 6	02 1701	10
3	MOSADZNÁ MATICA M 6	02 1401	6
4	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6 x 75	02 1103	1
5	IZOLAČNÁ DOSKA 150 x 50 x 8		1
6	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ		
7	UZÁVEROVÝ POKLOP	13 6581	

UMIESTNENIE VÝVODU V ARMATÚRNYCH ŠACHTÁCH

PÔDORYS



REZ




LEGENDA: /PLATÍ PRE 1 VÝVOD/


OZN.	NÁZOV	STN	KS
1	SKRUTKA DO MURIVA M 8 x 100	02 1391	1
2	MOSADZNÁ MATICA M 8	02 1401	2
3	MOSADZNÁ PODLOŽKA M 8	02 1701	2
4	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6 x 40	02 1103	2
5	MOSADZNÁ PODLOŽKA M 6	02 1701	8
6	MOSADZNÁ MATICA M 6	02 1401	4
7	IZOLAČNÁ DOSKA 150 x 150 x 8		1
8	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ		
9	SAMOLEPIACA PÁSKA		

PODROBNOSŤ č.2

POHLAD



REZ



UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Čierne nad Topľou		
MIESTO STAVBY:	Čierne n/T	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián
OKRES:	Vranou nad Topľou	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Leško Peter

SPRACOVATEL:
Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb

STAVBA:

Čierne nad Topľou – kanalizácia a ČOV

OBJEKT: SO 06 Čistiareň odpadových vôd

PODOBJEKT: .2 Prepojovacie potrubie ČOV

PRÍLOHA: IDENTIFIKAČNÝ VODIČ NA POTRUBÍ - napájacie vývody

ČÍSLO ZÁKAZKY:	160/2018
DÁTUM:	05.2021
FORMÁT:	A4
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
MIERKA:	1:10
ČÍSLO PRÍLOHY:	14