



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Trebišov
Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Call centrum: 056/6712 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

BURSA, s.r.o.
Partizánska cesta 70
974 01 Banská Bystrica



Váš list číslo/ zo dňa
16.12.2024

Naša značka
161078/2024/O

Vybavuje/telefón
Ing. Čížová /056/6712 504
Email: Lubomira.Cizova @vodarne. eu

Trebišov
19.12.2024

Vec :

Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí

Doručenou žiadosťou zo dňa 16.12.2024 ste nás požiadali o zakreslenie inžinierskych sietí za účelom návrhu cyklochodníka. Záujmovým územím je Borša, Viničky, Streda nad Bodrogom, Ladmovce, Somotor, Véc, Zemplín, Nová Vieska, Svätá Mária a Zátin.

Vyjadrenie :

V priložených situáciách vám zasielame informatívny priebeh verejného vodovodu v správe VVS, a. s. závod Trebišov, ktorý sa nachádza vo vyššie uvedených lokalitách. Verejný vodovod je zakreslený zelenou farbou.

Presný priebeh inžinierskych sietí vytýčime v teréne na základe objednávky. Kontaktná osoba pre vytýčenie vodovodu p. Koško, mob.0911968036.

K stretu s inžinierskymi sieťami v správe VVS,a.s. závodu Trebišov dôjde v úseku č.2 navrhovaného cyklochodníka. Jedná sa o zásobné potrubie Pobodrožsko - Boťanského skupinového vodovodu z rúr LT DN 500.

Stavbu žiadame navrhnuť v súlade s ustanoveniami Zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a s dodržaním odstupových vzdialeností podľa STN 73 6005.

V súlade s § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je pásmo ochrany verejného vodovodu vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia vedenými od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m do priemeru 500 mm.

V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu navrhnuť zemné a výkopové práce ručným spôsobom. Neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzia prístup k verejnemu vodovodu prípadne môžu ohroziť jeho technický stav.

Naše stanovisko platí 1 rok a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.
S pozdravom

VÝCHODOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ZÁVOD TREBIŠOV
Ing. Iveta Hríčiková
riaditeľ závodu

Prílohy:
1 x situácia IS

Kópia –
Útvar Výrobnotechnický/Technicko-prevádzkový úsek
RP a RP / F1.28/5