



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
/14. 01. 2025	02719/2025/OR KE/KTKE-2	Martin Varhol'/056/2295426	17. 01. 2025

Vec
Vyjadrenie

Pri realizácii Vami plánovanej stavby: „**Žiadosť o vyjadrenie k existencii sieti pri plánovanej trase navrhovaného cyklochodníka**“

a pri zemných prácach **dôjde k súbehu a krížovaniu** s podzemnými vedeniami a zariadeniami **DK 26, TTK 39,D.O.K.** ktoré sú chránené ochranným pásmom.

Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné diaľkové zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného diaľkového zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
- upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
- upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,5 m po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbijačky, buldozéry a pod.)
- aby odkryté podzemné diaľkové zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím - zahádzaním
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

Ďalšie podmienky: Žiadame previesť vytýčenie káb. vedení, aby nedošlo k poškodeniu.

**Železnice Slovenskej republiky,
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE,
SMSÚ OZT KT Košice**

Naše číslo
02719/2025/OR KE/KTKE-2

17. 01. 2025

Strana 2 z 3

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnu prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.

V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.

V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre káblové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona č. 513/2009 Zb.

Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaniach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.

Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu **dvoch rokov** odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencii podzemných vedení a zariadení ŽSR.

Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť výškové umiestnenie vedenia sondami.

Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 041 50 Košice.

S pozdravom

Bc.Miroslav Janočko
vedúci SMSÚ KT Košice

Prílohy

D 02719 25

Za správnosť vyhotovenia: Martin Varhol'

**Železnice Slovenskej republiky,
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE,
SMSÚ OZT KT Košice**

Naše číslo
02719/2025/OR KE/KTKE-2

17. 01. 2025

Strana 3 z 3

Rozdeľovník

Interní adresáti:

OR KE, SOZT, Ing. Martin Dobrovič

Externí adresáti:

BURSA sro Banská Bystrica
@