

PLASTOVÁ SKRIŇA HAGER do 63A, IP30
Prevedenie : zapustené; Prívod : zhora; Vývody : zhora



- 411.2 základná ochrana (priamy dotyk)
 - A.1 základná izolácia živých častí
 - A.2 zábrany alebo kryty
 - B.2 prekážky
 - B.3 umiestnenie mimo dosahu
- 411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)
 - 411.3.1 ochrana uzmenením a pospojovaním
 - 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
 - 411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

Zodp. proj.	Gabriel Veres, Ing. Szilárd Gaál	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda		
Miesto stavby	Dunajská Streda, k.ú. DS, p.č.: 207/1, 206, 207/8, 207/14, 207/9		
Názov stavby REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA BUDOVY NOČIAHÁRNE NA ZARIADENIE KRÍZOVEJ INTERVENČIE		Dátum	03.2023
		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
Obsah	Rozvádzač RH	Mierka	Číslo výkr. EL-5