

PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Názov stavby:	Zníženie energetickej náročnosti školského internátu
Názov objektu:	SO 01 Školský internát
Investor:	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Miesto stavby:	ulica Slovenská 56/2551, k.ú. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3
Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Dátum spracovania:	Február 2024
Zloženie komisie	Predseda: Ing. Mária Albrechtová Členovia: Ladislav Onderčín.– projektant Ing. Erik Špak – projektant
Vypracoval	Ladislav Onderčín, via electra s.r.o., Purkyňova 648/125, Brno
Podklady	- podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola projektová dokumentácia stavebnej časti, požiadavky jednotlivých profesií - STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701
Popis objektu	Školský internát.

Dátum: 19.02.2024

.....
podpis predsedu

Rozhodnutie o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51

Vonkajšie vplyvy \ Priestory		Vnútorne miestnosti, WC	Kúpeľne	Chodba, zádverie	Vonkajšie okolie objektu, strecha
AA	Teplota okolia	AA5	AA5	AA5	AA7
AB	Atmosférické podmienky	AB5	AB5	AB5	AB5
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1
AD	Výskyt vody	AD1	AD2	AD1	AD3
AE	Výskyt cudzích telies	AE1	AE1	AE1	AE2
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1	AF1	AF2
AG	Mechanické namáhanie - nárazy	AG1	AG1	AG1	AG1
AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	AH1	AH1	AH1
AK	Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1	AK1
AL	Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1	AL1
AM	Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM-XX-X	AM-XX-X	AM-XX-X	AM-XX-X
AN	Slnečné žiarenie	AN1	AN1	AN1	AN3
AP	Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1
AQ	Búrková činnosť	AQ1	AQ1	AQ1	AQ3
AR	Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AR1	-
AS	Vietor	-	-	-	AS2
AT	Snehová pokrývka	-	-	-	AT2
AU	Námraza	-	-	-	AU2
BA	Schopnosť osôb	BA1,3	BA1,3	BA1,3	BA1
BB	Odpor ľudského tela	BB2	BB2	BB2	BB2
BC	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC1	BC2	BC2	BC2
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD3	BD3
BE	Povaha spracovaných a skladovaných látok	BE1	BE1	BE1	BE1
CA	Stavebné materiály	CA2	CA2	CA2	CA2
CB	Konštrukcia budovy	CB1	CB1	CB1	CB1

Poznámka:

1) – XX znamená prvé číslo v kóde vonkajšieho vplyvu AM (3-41)