



Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha
1.01	Hlavný vstup	8,87 m²	1.17b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.24c	Loggia	3,52 m²
1.02	Vstupná hala	10,01 m²	1.17c	WC	0,98 m²	1.25	Prešien	2,16 m²
1.03	Výťah	6,37 m²	1.17d	Izba	15,87 m²	1.25a	Izba	23,89 m²
1.04	Chodba	44,75 m²	1.17e	Loggia	3,52 m²	1.25b	Loggia	3,52 m²
1.05a	Výťah 1	2,12 m²	1.18a	Prešien	3,70 m²	1.26	Schodisko	13,50 m²
1.05b	Výťah 2	2,18 m²	1.18b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.27	Výťah	2,66 m²
1.05c	Výťah 3	2,25 m²	1.18c	WC	0,99 m²	1.27a	Prešien	3,70 m²
1.06	Prešien	2,51 m²	1.18d	Izba	15,87 m²	1.27b	Izba	2,19 m²
1.07	Chodba	7,55 m²	1.18e	Loggia	3,52 m²	1.27c	Kúpeľňa	0,98 m²
1.08	Schodisko	7,98 m²	1.19a	Prešien	3,70 m²	1.27d	Izba	15,87 m²
1.09a	Kanalcistia - výťah	10,01 m²	1.19b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.27e	Loggia	3,52 m²
1.09b	Loggia	3,52 m²	1.19c	WC	0,99 m²	1.28a	Prešien	3,70 m²
1.10	Sklad	3,47 m²	1.19d	Izba	15,87 m²	1.28b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.11	Sklad	2,55 m²	1.19e	Loggia	3,52 m²	1.28c	WC	0,98 m²
1.12	Schodisko	3,55 m²	1.20a	Prešien	3,70 m²	1.28d	Izba	15,87 m²
1.13	Chodba	45,32 m²	1.20b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.28e	Loggia	3,52 m²
1.14a	Prešien	3,74 m²	1.20c	WC	0,98 m²	1.28a	Prešien	3,74 m²
1.14b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.20d	Izba	15,87 m²	1.28b	Kúpeľňa	2,17 m²
1.14c	WC	0,99 m²	1.20e	Loggia	3,52 m²	1.29c	WC	0,99 m²
1.14d	Izba	15,87 m²	1.21a	Kúpeľňa	3,74 m²	1.29d	Izba	15,87 m²
1.14e	Loggia	3,52 m²	1.21b	Kúpeľňa	2,12 m²	1.29e	Loggia	3,52 m²
1.15a	Prešien	3,74 m²	1.21c	WC	0,99 m²	1.30a	Prešien	3,74 m²
1.15b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.21d	Izba	15,87 m²	1.30b	Kúpeľňa	2,17 m²
1.15c	WC	0,99 m²	1.21e	Loggia	3,52 m²	1.30c	WC	0,99 m²
1.15d	Výťah	15,87 m²	1.22	Izba - chodba	7,20 m²	1.30d	Izba	15,87 m²
1.15e	Loggia	3,52 m²	1.23a	Prešien	3,19 m²	1.30e	Loggia	3,52 m²
1.16a	Prešien	3,74 m²	1.23b	WC	1,20 m²	1.31a	Prešien	3,74 m²
1.16b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.23c	Kúpeľňa	3,02 m²	1.31b	Kúpeľňa	2,17 m²
1.16c	WC	0,99 m²	1.23d	Kúpeľňa	15,01 m²	1.31c	WC	0,99 m²
1.16d	Izba	15,87 m²	1.23e	Loggia	3,52 m²	1.31d	Izba	15,87 m²
1.16e	Loggia	3,52 m²	1.24a	Izba	21,05 m²	1.31e	Loggia	3,52 m²
1.17a	Prešien	3,70 m²	1.24b	Izba	2,77 m²			

POZNÁMKY:
VEDENIE KÁBLOVÝCH TRÁS JE LEN ILUSTRAČNÉ.

SVETELNÉ OBVODY
TECHNOLOGICKÉ OBVODY

Napäťové sústavy:

3PEN AC 50 Hz, 400/230V/ TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenia podľa čl.411: Samočinné odpojenie napájania

Základná ochrana:

- základná izolácia živých častí
- zábranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche v súlade s 411.3 až 411.6:

- samočinným odpojením napájania pri poruche
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

Ochranné opatrenia podľa čl.412: Dvojitá alebo zosilnená izolácia


-základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou.

-základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami.

Doplnkové ochranné opatrenia:

Doplnková ochrana: Prúdové chrániče (RCD).

Doplnková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie.



via electra

Purkyňova 648/125, Brno
www.via-electra.eu
+420 733 666 106

STUPEŇ PD:
STAVEBNÉ POVOLENIE

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

INVESTOR:	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves				
MIESTO STAVBY:	ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3				
AUTOR:	Ing. Mária Albrechtová				
ZOD.PROJEKTANT:	Ing. Eva Ridošová				
PROJEKTANT:	Ladislav Onderčín				
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU				
STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT					
NÁZOV VÝKRESU: 1.NP - Prehľadový výkres					
DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:	
ELI	1504		02/2024	1:100	
VLASTNÍCTVOM AUTORA					
			Č. PARE		

Č. VÝKRESU:
1504-01-ELI-03