Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 17078504

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 11

Spišská Nová Ves, 12.11.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom **„Zníženie energetickej náročnosti školského internátu“**. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2026 pod číslom 14460 – WYP dňa 09.10.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 11 dňa 27.10.2026 o 10:31 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:
„Žiadame verejného obstarávateľa o opravu VV nakoľko po naštudovaní projektovej dokumentácie je zrejmé, že podľa výkazu výmer sa nachádza v objekt SO 01 – školský internát 1.1.1.1.5. UVK - Ústredné vykurovanie položka č. 1.1.1.1.5.1.6.9.

1.1.1.1.5.1.6.9.		*Teleso vykurovacie rebríkové elektrické KORALUX RONDO CLASSIC-E KRC. lxvxhĺ 500x1220x54 mm. napätie 230 V. KORADO*	*0*	*31*	*ks*

31 ks telies rebríkových KORALUX Rondo o rozmere 500x1220x54 ale podľa PD je uvedené:
výkres č. 1504-01-UK-08 _ rebríkové telesa o rozmere KORALUX Standard 700/500 v počte 17ks (5NP),
výkres č. 1504-01-UK-04 _ rebríkové telesa o rozmere KORALUX Standard 700/500 v počte 13 ks (1.NP),
výkres č. 1504-01-UK-03 _ rebríkové telesa o rozmere KORALUX Standard 700/500 v počte 1 ks (1.PP).

Žiadame opraviť vv a zmeniť rozmer rebríkového telesa podľa PD na KORALUX STANDARD 700/500. Celkový počet kusov sedí.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ uvádza, že odpoveď na túto otázku nájdete v Prílohe č. 11 Projektová dokumentácia_aktualizácia_1 a Prílohe č. 1A Výkaz výmer _oprava_1. Aktualizované sú aj Príloha č. 12,13,14 a 15 a sú prílohou Odpovede na žiadosť o vysvetlenie č. 4.

Otázka č. 2:
„Žiadame verejného obstarávateľa o opravu VV nakoľko po naštudovaní projektovej dokumentácie je zrejmé, že podľa výkazu výmer sa nachádza v objekt SO 01 – školský internát 1.1.1.1.5. UVK - Ústredné vykurovanie položka č.

1.1.1.1.5.1.6.19.		*RADIK KLASIK 22-0600/1600*	*0*	*2*	*ks*

Zle uvedený rozmer vykurovacieho telesa pretože daný typ telesa sa v PD nenachádza. Podľa PD sa jedná o vykurovacie teleso RADIK KLASIK 22-0600/1500 výkres č. 1504-01-UK-08 (5.NP)- celkom 2 ks _(miestnosť 5.14d-1 ks, miestnosť 5.12d-1 ks). Žiadame verejného obstarávateľa opraviť vv a zmeniť rozmer vykurovacieho telesa podľa PD na RADIK KLASIK 22-0600-1500.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ uvádza, že odpoveď na túto otázku nájdete v Prílohe č. 11 Projektová dokumentácia_aktualizácia_1 a Prílohe č. 1A Výkaz výmer _oprava_1. Aktualizované sú aj Príloha č. 12,13,14 a 15 a sú prílohou Odpovede na žiadosť o vysvetlenie č. 4.

Otázka č. 3:
„Žiadame verejného obstarávateľa upraviť vv nachádza v objekt SO 01 – školský internát 1.1.1.1.5. UVK - Ústredné vykurovanie nakoľko v položkách dodávky a montáže č: 1.1.1.1.5.1.5.58. a položke č. 1.1.1.1.5.1.5.61 je zle uvedená dimenzia potrubia medziprírubovej klapky. Podľa PD výkres č. 1504-01-UK-01 sú uvedené DN 80 v počte 2 ks.“

1.1.1.1.5.1.5.58.		*Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 50. dĺ. 43 mm. liatina. EPDM. FKM*	*0*	*2*	*ks*
1.1.1.1.5.1.5.61.		*Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 50*	*0*	*2*	*ks*

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ uvádza, že odpoveď na túto otázku nájdete v Prílohe č. 11 Projektová dokumentácia_aktualizácia_1 a Prílohe č. 1A Výkaz výmer _oprava_1. Aktualizované sú aj Príloha č. 12,13,14 a 15 a sú prílohou Odpovede na žiadosť o vysvetlenie č. 4.

Otázka č. 4:
„Žiadame verejného obstarávateľa upraviť vv kde v objekte SO 01 – školský internát 1.1.1.1.5. UVK - Ústredné vykurovanie sa nachádza v položke č: 1.1.1.1.5.1.5.5. zle uvedené celkové množstvo magnetického filtra 5/4“. Podľa PD výkres č. 1504-01-UK-01 sú uvedené v celkovom počte 3 ks. Žiadame o opravu.“

1.1.1.1.5.1.5.5.		*Magnetický filter 5/4". 3.0 m3/h. plast PA 6.6 30 % GFRP. nehrdzavejúca oceľ.*	*0*	*2*	*ks*

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ uvádza, že odpoveď na túto otázku nájdete v Prílohe č. 11 Projektová dokumentácia_aktualizácia_1 a Prílohe č. 1A Výkaz výmer _oprava_1. Aktualizované sú aj Príloha č. 12,13,14 a 15 a sú prílohou Odpovede na žiadosť o vysvetlenie č. 4.

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Zuzana Sarnová
riaditeľka