

Mesto Košice – Mestská časť – Košice – Staré Mesto, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

•
Vysvetľovanie všetkým záujemcom
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

12.08.2026

Vec

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „**Zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ Zádielska4, Košice**”

- Poskytnutie vysvetlenia - 02

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1

Otazka pre VO.

Žiadam VO o potvrdenie či v položke:

1.1.1.9.1.1.2.		Vrty pre injektáž zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm. v hĺbke 0-25 m. v hornine IV	0	35	m
----------------	--	---	---	----	---

1.1.1.9.1.1.3.		Injektovanie povrchové s dvojitém obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom do 0.6 MPa (hod)	0	20	hod
----------------	--	---	---	----	-----

ide o injektovanie ílovitou zeminou do hĺbky 50 cm s počtom 75 ks alebo sa požaduje 75 ks mikropilot .

Zároveň sa pýtam či je možné zameniť ílovitú zeminu s cementom vo vrte za vrt široký 2 cm vyplnený polyuretánom, ktorý je staticky pevnejší.

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že sa jedná o injektáž cemento-ílovitou zmesou nie o mikropilóty a nie je možné to zameniť.

S pozdravom

Ing. Igor Petrovčík
Starosta MČ

