

LEGENDA:

- ⊖ - ZÁSUVKA 230V
- Y Y - VÝVOD UKONČENÝ V KRABIČKE 400V RESP. 230V
- - ROZVODNICA
- ⌘ ⌘ ⌘ - PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A č.1, č.5, č.6 IP20, ZAPUSTENÝ
- ⊗ — — - SVIETIDLO LED
- ⊗ — — — - SVIETIDLO NÚDZOVÉ SO ZABUDOVANÝ AKUMULÁTOROM KÁBLOM TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ min. B2ca-s1, d1, a1
- ⊗ — — — - SKRÍŇA RACK A KÁBLOVÝ ROZVOD DOMOVÉHO VRÁTNIKA A SLABOPRÚDU


POZNÁMKA:

- STROPNÉ SVIETIDLÁ BUDÚ PRISADENÉ NA POHLADOVÝ BETÓN
- NAPOJENIE SVIETIDIEL BUDE KÁBLOM V OCHRANNEJ RÚRKE HDPE OSADENEJ V STROPE PRI BETONÁŽI
- OSADENIE SVIETIDIEL KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI VZT, UK...

3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S  
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
podľa STN 33 2000-4-41

- ČL. 411 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
  - ČL. 412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
  - ČL. 415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPÁJANIE
- KATEGÓRIA PROSTREDIA: III



MŠ GELNICKÁ, KOŠICE - PEREŠ

INVESTOR / OBJEDNÁVATEL: <b>MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE 040 11</b>		
MIESTO STAVBY: <b>KOŠICE - PEREŠ</b>	STAVEBNÝ OBJEKT: <b>SO.101</b>	
KRAJ: <b>KOŠICKÝ</b> OKRES: <b>KOŠICE II.</b>	ČASŤ / PROFESIA: <b>ELI</b>	DÁTUM: 06/2023 FORMÁT: 420x297 mm MIERKA: - ČÍSLO VÝKRESU: <b>02</b>
KAT. ÚZEMIE: <b>PEREŠ</b>	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE: <b>Ing. Peter ŽARNOVSKÝ</b>	
STUPEŇ PD: <b>RP</b>	VYPRACOVAL: <b>Ing. Peter ŽARNOVSKÝ</b>	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: <b>Ing. Kristián KONDÁŠ, PhD.</b> Tel: +421 948 476 467 e-mail: kondas@aipweb.sk www.aipweb.sk		
OBSAH VÝKRESU: <b>SCHÉMA INŠTALÁCIE 1NP</b>		