


LEGENDA:

- ⌚ - ZÁSUVKA 230V
- Y Y - VÝVOD UKONČENÝ V KRABIČKE 400V RESP. 230V
- - ROZVODNICA
- ⌚ ⌚ ⌚ - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A č.1, č.5, č.6 IP20, ZAPUSTENÝ
- ⊗ — - SVIETIDLO LED
- ⊗ — - SVIETIDLO NÚDZOVÉ SO ZABUDOVANÝ AKUMULÁTOROM KÁBLOM TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ min. B2ca-s1, d1, a1
- RACK — - SKRIŇA RACK A KÁBLOVÝ ROZVOD DOMOVÉHO VRÁTNIKA A SLABOPRÚDU

POZNÁMKA:

- STROPNÉ SVIETIDLÁ BUDÚ PRISADENÉ NA POHLADOVÝ BETÓN
- NAPOJENIE SVIETIDIEL BUDE KÁBLOM V OCHRANNEJ RÚRKE HDPE OSADENEJ V STROPE PRI BETONÁŽI
- OSADENIE SVIETIDIEL KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI VZT, UK...

3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 podľa STN 33 2000-4-41
 ČL. 411 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 ČL. 412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
 ČL. 415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPÁJANIE
 KATEGÓRIA PROSTREDIA: III



MŠ GELNICKÁ, KOŠICE - PEREŠ		
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:		
MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE 040 11		
MIESTO STAVBY: KOŠICE - PEREŠ	STAVEBNÝ OBJEKT:	
KRAJ: KOŠICKÝ OKRES: KOŠICE II.	SO.101	
KAT. ÚZEMIE: PEREŠ	ČASŤ / PROFESIA:	
STUPEŇ PD: RP	ELI	
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:
	Ing. Kristián KONDÁŠ, PhD.	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ
	Tel: +421 948 476 467 e-mail: kondas@aipweb.sk www.aipweb.sk	VYPRACOVAL:
	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	
OBSAH VÝKRESU:		DÁTUM: 06/2023
SCHÉMA INŠTALÁCIE 2NP		FORMÁT: 420x297 mm
		MIERKA: -
		ČÍSLO VÝKRESU: 03

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TĚJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUŠTNÉ. TENTO VÝKRES JE ORIGINAL. JEHO KÓPIROVANIE JE TRESTNÉ PODLA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!