Vysvetľovanie

Názov zákazky: MŠ Gelnická, Košice-Pereš_opakovanie

Obstarávateľ: Mesto Košice

Poradové číslo: 1 **Dátum podania:** 08.07.2024 13:40:19 **Zverejnené:** 11.07.2024 13:58:28

Dobrý deň,

žiadame VO o zosúladenie výkonu „ Fotovoltického zariadenia“ na streche. V technickej správe je napísané, že má mať výkon 15kWp. Vo Výkaze a výmere je uvedený výkon 25kWp. Taktiež žiadame o doplnenie parametrov (výkon, svetelný tok, krytie IP, teplta svetla ...) pre svietidla z položiek:

1.1.1.1.1.12.1.1.20. svietidlo lineárne LED panel 120x30 0 13

1.1.1.1.1.12.1.1.21. svietidlo lineárne LED panel nástenné 0 3

1.1.1.1.1.12.1.1.22. svietidlo stropné LED 0 39

1.1.1.1.1.12.1.1.23. svietidlo nástenné LED min. IPx3 PIR 0 4

1.1.1.1.1.12.1.1.24. Svietidlo núdzové s piktogramom 0 38

Dobrý deň,

k otázke postkytujeme nasledovné vysvetlenie:

- dôležitým parametrom je hlavne svetelný tok (lm) a teplota chromatickosti, takže farba svetla. Interiérové svietidlá majú štandardné krytie IP20, vonkajšie sú spresnené nižšie,

- fotovoltické zariadenie je navrhnuté s výkonom 15kWp,

1.1.1.1.1.12.1.1.20. svietidlo lineárne LED panel 120x30 0 13 - *LED panel min. 3600lm, 3000-4000K*

1.1.1.1.1.12.1.1.21. svietidlo lineárne LED panel nástenné 0 3- *LED panel min. 1500lm, 3000-4000K*

1.1.1.1.1.12.1.1.22. svietidlo stropné LED 0 39 *LED panel min. 1500lm, 3000-4000K*

1.1.1.1.1.12.1.1.23. svietidlo nástenné LED min. IPx3 PIR 0 4 *LED panel min. 1500lm krytie min. IPx3 do vonkajšieho prostredia, so zabudovaným PIR detektorom*

1.1.1.1.1.12.1.1.24. Svietidlo núdzové s piktogramom 0 38 *núdzové svietidlo LED s piktogramom, so zabudovaným akumulátorom*

S pozdravom