

DOPLNOK KU TECHNICKEJ SPRÁVE.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.

Názov a miesto stavby: **Revitalizácia – Katkin park , Košice - Terasa**
Katastrálne územie: **Košice – Západ , Terasa**
Parcelné číslo: **C 221**
Investor: **Mestská časť Košice - Západ**
Časť: **ASR - Architektonicko-stavebné riešenie**
Zodpovedný projektant: **Ing. Ladislav Komjáthy**
(aut. stav. inžinier – reg. č. 5022*SP*II)

Stanovisko k vyjadreniu TD/NS/0131/2021Uh.

Navrhovaný projekt zahŕňa existujúce územie medzi obytnými blokmi tzv. – vnútroblok s názvom „ Katkin park „ a jeho blízkeho okolia a napojenia na existujúce pešie komunikácie.

V projektovej dokumentácii sme doplnili skutočné vedenie trasy STL plynovodu DN 110 PE , / výkres D-02 INŽINIERSKE SIETE , ktoré vedie krížom cez Katkin Park. Taktiež sme doplnili výkres D-15 KRIŽOVANIE PLYNÁRENSKÝCH VEDENÍ , kde červenými krúžkami vyznačujeme križovanie plynárenských vedení s našimi chodníkmi v počte 4 krát..

Chceme podotknúť , že sa jedná o existujúce asfaltové chodníky , ktoré v projekte chceme revitalizovať a nahradiť rozoberateľnými chodníkmi so zámkovej dlažby so štrkovým podložíom . Naša navrhovaná skladba chodníka je v celkovej hrúbke 300 mm , čo v podstate nahradí vybudovanú odobratú časť existujúceho chodníka / betón +asfalt /. Predpokladáme , že plynové vedenie je v hĺbke cca 1,0 m a na ňom je signalizačná fólia . Do tejto hĺbky sa nedostaneme ani pri búracích prácach a ani pri realizácii navrhovaných chodníkov.

Z nášho pohľadu nevytvárame nové stavby nad plynárenským vedením a samozrejme investor nechá pred realizáciou vytýčiť všetky inžinierske siete a ich ochranné pásma. V trase , kde vedie Vaše plynárenské vedenie nevytvárame ani šachty ani žiadne ďalšie základové konštrukcie pre stavbu.

V tejto dokumentácii prikladáme aj foto existujúcich chodníkov v mieste križovania vedení.



Košice, 22.03.2021

Ing. Ladislav Komjáthy
Autorizovaný stavebný inžinier

Fotodokumentácia



