



EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE

EXISTUJÚCA VEREJNÁ KAMPAŇAZA VWS
EXISTUJÚCE VERNÉ, NY VOODOO VWS
EXISTUJÚCE NV NEVDENE - VSE
EXISTUJÚCE NV NEVDENE - VSE
EXISTUJÚCE VERNÉ VEREJNÉ OSVETLENIA - VSE
EXISTUJÚCA VEREJNÁ VETIA ST. PLINU, SRP
EXISTUJÚCA VETIA TERMOVOU - THOJTIKO

NAVROVANOVA PODZEMNA VODOVODNA PRIPOJKA KU TECHNOLOGICKEJ MIESTNOSTI
PRE FONTÁNI

[illegible]

OS22

OS22
NOVÉ SVIETIDLO VRÁTANE STĽUPU
PREŠNÁ ŠPECIFIKÁCIA UVEDENÁ
NA VÝKRESE E3 a v TS
OSVETLOVACIE BODY NAVŹAJOM
PREPOJENÉ KABLOM AYKY-J 4x18/8

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
 OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
 OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLAVANÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ, KRYTÍM
 OCHRANA PRI PORUČIE : 411,3,2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAĎAĽANÁ V SIETI TN
 411,3,1,2 OCHRANNE POSPAĽNIE

AUTOR	ING. LADISLAV KOMÁRČIK		
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NOBEBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. NOBEBERT HORVÁTH		
INVESTOR	Mesto Čad Košice – západ		
STAVBA REVITALIZÁCIA - KATKIN PARK KOŠICE - TERASA SO - 01B VONKAŠIE OSVETLENIE			DATAUM DECEMBER 2020
			STUPEŇ DSP
			FORNAT 3x44
OBŠAH VÝKRESU SITUÁCIA – NOVÝ STAV	MIERKA 1:500 č.y. E/2	PROFESIA ELEKTRO	

