



Rozvodné siete:
3/PEN - AC, 400/230V, 50Hz, sústava TN-C, TN-C-S, TN-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle ŠTN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411
- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
 Podľa prílohy A ŠTN 33 2000-4-41:
 - A.1 Základná izolácia živých častí
 - A.2 Zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
 - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
 - Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2
Doplňková ochrana čl. 415:
- Doplňková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1

Prostredie:
Podľa protokolu

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	INTENZITA OSVETLENIA (lux)
1.02	ZDVÍHACIA PLOŠINA	100

LEGENDA ZNAČIEK:

 - exist. rozvádzač

 - technologický rozvádzač zdvíhacej plošiny (RZP)

		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
		Ing. F. KOVAL', PhD.	Ing. F. KOVAL', PhD.		
INVESTOR	Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev				
NÁZOV A MIESTO STAVBY:				FORMÁT	2xA4
MODERNIZÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ZŠ A JEJ AREÁLU				DÁTUM	03/2025
V MESTE MEDZEV				STUPEŇ	SP
Medzev, p. č. 2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, okr. Košice-okolie				PROFESIA	Elektroinštalácia
OBSAH VÝKRESU				MIERKA	Č. VÝKRESU
Pôdorys 1.PP				1:75	SO 05-11