



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	INTENZITA OSVETLENIA (lux)
1.01	WC IMOBILNÝ	200
1.02	ZDVÍHACIA PLOŠINA	100

### LEGENDA ZNAČIEK:

- X – LED svietidlo žiarovkové/žiarivkové stropné, IP20
- O – vypínač jednopólový, rad.1, 230V/10A, IP20
- ☐ – ventilátor, IP44
- Y – jednofázový vývod, 230V

### Rozvodné siete:

3/PEN - AC, 400/230V, 50Hz, sústava TN-C, TN-C-S, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411

- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:

- A.1 Základná izolácia živých častí

- A.2 Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1

- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplnková ochrana čl. 415:

- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1

Prostredie:

Podľa protokolu

		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
		Ing. F. KOVAL', PhD.	Ing. F. KOVAL', PhD.		
INVESTOR		Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev			
NÁZOV A MIESTO STAVBY: MODERNIZÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ZŠ A JEJ AREÁLU V MESTE MEDZEV Medzev, p. č. 2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, okr. Košice-okolie OBSAH VÝKRESU <div>Pôdorys 1.NP</div>				FORMÁT	2xA4
				DÁTUM	03/2025
				STUPEŇ	SP
				PROFESIA	Elektroinštalácia
				MIERKA 1:75	Č. VÝKRESU SO 05-12