



Rozvodné siete:

3/PEN - AC, 400V, 50Hz, sústava TN-C, TN-C-S, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: samočinnné odpojenie napájania čl. 411

- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:

- A.1 Základná izolácia živých častí

- A.2 Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1

- Samočinnné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Prostredie:

Podľa protokolu

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | | |
| | | Ing. F. KOVAL', PhD. | Ing. F. KOVAL', PhD. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INVESTOR | Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev | | | | |
| NÁZOV A MIESTO STAVBY: | | | FORMÁT | 1xA4 | |
| MODERNIZÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ZŠ A JEJ AREÁLU | | | DÁTUM | 03/2025 | |
| V MESTE MEDZEV | | | STUPEŇ | SP | |
| Medzev, p. č. 2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, okr. Košice-okolie | | | PROFESIA | Elektroinštalácia | |
| OBSAH VÝKRESU | | | MIERKA | Č. VÝKRESU | |
| Prehľadová schéma zapojenia | | | | SO 05-13 | |