



Mesto Medzev
Štóska 6, 044 25 Medzev
IČO: 324442

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 3

Medzev, 13.07.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) s uplatnením elektronickej aukcie s názvom „**Modernizácia a debarierizácia ZŠ a jej areálu v meste Medzev**“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2026 pod číslom 8604 - WYP dňa 22.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 3 dňa 09.07.2026 o 11:55 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„ Vo výkaze výmere sme identifikovali dve položky, ktoré nie sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii:

1. Položka „Exteriérový mobiliár, vybavenie učebne“ – 1 súbor

2. Položka „Konštrukcia atiky K4 – komplet“ – 1 súbor

K uvedeným položkám sa nám v poskytnutej projektovej dokumentácii nepodarilo dohľadať príslušný popis, výkres, detail ani technickú špecifikáciu, na základe ktorých by bolo možné stanoviť ich presný rozsah a obsah. Žiadame preto verejného obstarávateľa o ujasnenie, čo majú dané položky obsahovať – konkrétne o doplnenie špecifikácie rozsahu dodávky, druhu a množstva jednotlivých prvkov, prípadne o doplnenie súvisiaceho výkresu alebo detailu do projektovej dokumentácie.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vypúšťa z výkazu výmer položku **Exteriérový mobiliár, vybavenie učebne**“ a poskytuje upravený Výkaz výmer. Uvedená zmena zároveň ovplyvňuje aj výšku predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá sa mení na hodnotu: **771 685,97 EUR bez DPH**. K tejto zmene verejný obstarávateľ prikladá opravené súťažné podklady a Redakčnú opravu odoslanú do Vestníka verejného obstarávania, kde upravuje predpokladanú hodnotu zákazky.

Verejný obstarávateľ k druhej položke „**Konštrukcia atiky K4 – komplet**“ uvádza, že presná skladba konštrukcie atiky "K4" je popísaná v každom reze. Rozmery: výška 921 mm , šírka 260 mm , dĺžka 2x (15,35+8,45) m =47,6 bm (vonkajšie rozmery)

Prílohy:

Príloha č. 1A Výkaz výmer_oprava_1

Súťažné podklady_oprava_2

Redakčná oprava č. 2_odoslana

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Mgr. Radoslav Gedeon

primátor mesta