



## ULOZENIE U1




## ULOZENIE U2




## ULOZENIE U3

BEZ MIERKY



## ULOZENIE U4




# MAXIMALNE ODPORUCANE VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAM

VONKAJŠI PRIEMER (mm)	MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI (m)
ø10	1,0
ø12	1,0
ø18	1,5
ø22	2,0
ø28	2,0

CHPRANICKA

BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHRANICEK	
POTRUBIE	CHRANICKA
ø10	DN15
ø12	DN15
ø18	DN25
ø22	DN32
ø28	DN32

<div>TP</div> <div>PROENTECH</div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA</div>				Sada č.
konceptná: Štefániková 61, 040 11 Košice mobil: 0907 908269 e-mail: proentech@proentech.sk				
Vypracoval	ING. SLUK	Veľ. projektu	ING. ŠUTRY	
Projektant	ING. SLUK	Kontrola		
Investor	NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZ, PŬČOVNÝCH CHOROŔ A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VŤŠNÉ HÁGY, VŤŠNÉ HÁGY 1, 059 84 VŤŠNÉ HÁGY			
Miesto stavby	VŤŠNÉ HÁGY 1, 059 84 VŤŠNÉ HÁGY			
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE REVITALIZACIU ODDELENIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE, NŬTŤPCHODŤH – VŤŠNÉ HÁGY			
Objekt	SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY ODDELENIA B.C. NA III.NP MEDICINÁLNE PLYNY			
Obsah	NÁVRH ULOŤŽENIA, CHRÁNIČKA			
Arch. č.		0624.01.MP		Výkr. č. 5