



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-S  
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41  
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania  
čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče  
čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Legenda :

- VP1 Vyhrievateľ pary, Pi=12,0 kW, 400V
- VP2 Vyhrievateľ pary, Pi=22,3 kW, 400V

<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : RP
Ing. Arch. V. Ilievová	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 03. 2021
			FORMÁT : 3 A4
MIESTO STAVBY: BANSKÁ BYSTRICA			MIERKA : 1:75
INVESTOR :	Múzeum SNP B. Bystrica, Kapitulská 23, 975 59 BB		ZÁK. č. : 40521
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÍKA SNP BB, MODERNIZÁCIA EXPOZÍCIE A VYBUD. PODZEM. EXPOZÍCIE ŤAŽKÝCH ZBRANÍ		
OBJEKT :	SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ – Prestavba na depozit a časť administratívy PS 01 – PRESTAVBA ČASTI OBJEKTU NA DEPOZITÁR		
OBSAH :	Vnúťorné silové rozvody – 1.PP		Č.VÝK.: 3