

# PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 40521 /2021

Vypracoval: Ing. Ján Božek PRO-ING Ružomberok  
Zloženie komisie :  
Predseda : Ing. Arch. V. Ilievová - HIP  
Členovia : Ing. Ján Božek - projektant EL  
Ing. Zuzana Longauerová - projektant VZT

**Stavba:** REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÍKA SNP BB, MODERNIZÁCIA EXPOZÍCIE  
A VYBUD. PODZEM. EXPOZÍCIE ŤAŽKÝCH ZBRANÍ

**Objekt:** SO 02 - 1.NP, pravá časť juh, západ - Prestavba  
na depozit a časť administratívy

**PS 01 - PRESTAVBA ČASTI OBJEKTU NA DEPOZITÁR**

**Obsah:** Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

**Zák. číslo** 40521

**Investor:** Múzeum Slovenského národného povstania B. Bystrica, Kapitulská 23, 975 59 BB

**Podklady použité pre vypracovanie protokolu:**

STN 33 2000-5-51, PD stavby

**Popis zariadenia:**

PD rieši novú inštaláciu v existujúcom objekte pamätníka.

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

pre vonkajšie priestory :

AA3 a AA5, AB3 a AB5, AC1, AD3 – dážď, AE1, AF1, AG1,  
AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ3, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1  
vonkajšia stena objektu

AA3 a AA5, AB3 a AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1,  
AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ3, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1  
vo vnútorných priestoroch

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,  
BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

**Upozornenie:**

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 03/ 2021

podpis predsedu komisie