

LED RGB pás v AL lište s opál. krytom
osadený na spodnej hrane akustického absorbéra
dodávok technológie osvetlenia
každý štvorcový segment bude samostatne ovládaný

EL1 – PRISADENÉ LED PANELOVÉ SVIETIDLO – TEPLOTA – 4000K,
EL2 – PRISADENÉ LED PANELOVÉ SVIETIDLO – STMIEVATE
EL3 – PRISADENÉ RGB–LED PANELOVÉ SVIETIDLO – STMIEVATE
EL4 – PRISADENÉ LED PANELOVÉ SVIETIDLO – STMIEVATE

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m?
1.01A	VSTUPNÁ CHODBA	28,45
1.02	KANCELÁRIA RIADITEĽ A	32,65
1.03	KUCHYNKA	12,10
1.04	HYGIENA	3,45
1.05	CHODBA	12,20
1.06	KANCELÁRIA KURÁTORI	7,70
1.07	KANCELÁRIA KURÁTORI	12,80
1.08	KANCELÁRIA SPRIEVODCA	10,80
1.09	UPRATOVAČKA	1,65
1.10	WC ŽENY	5,00
1.11	WC MUŽI – PREDSIEŇ	2,30
1.12	WC MUŽI	3,15
1.13	ŠTUDOVŇA	15,00

SO02

1.13	ŠTUDOVŇA	15,00
1.14	CENTRÁLNY PULT	11,25
1.15	ELEKTROROZVODŇA	8,25
1.16	PRÍJEM PREDMETOV	35,60
1.17	KARANTÉNA	11,25
1.18	KONTROL. ZÓNA – CHODBA "D" – DEPOZIT "D" – DREVO,KOV	61,70
1.19	DEPOZIT "C" – UMEL. DEPOZIT	68,25
1.20	OTVORENÝ DEPOZIT "D"	13,75
1.21	DEPOZIT "C" – UMEL. DEPOZIT	75,05
1.22	OTVORENÝ DEPOZIT "C"	13,35
1.23	DEPOZIT "B" – KOŽA	68,25
1.24	OTVORENÝ DEPOZIT "B"	11,60
1.25	DEPOZIT "A" – TEXTIL	116,20
1.26	OTVORENÝ DEPOZIT "A"	22,90
1.27	OTVORENÝ DEPOZITÁR PRE VEREJNOSŤ	102,20
1.28	CHODBA	37,60

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN–S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá
podla STN 33 2000–4–41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče
čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Legenda :

A Svietidlo LED prisadené 90x90x5cm biele prismatické 90W 4000 DALi (napr. ES–PRO)
B Svietidlo LED líniové ALU MINI OPAL 60W LED 60W/11000lm/4000K DALi (napr. ES–PRO)
C Svietidlo LED líniové ALU MINI OPAL 60W LED 60W/11000lm/4000K DALi (napr. ES–PRO) + núdzový modul NDZ 3hod
E Svietidlo LED RGB prisadené 90x90x5cm 90W 4000 DALi (napr. ES–PRO)

Svietidlo LED núdzové IP65 LED Emergency lights 1,5 Ah (napr. ES–PRO)
Spínač jednopólový
Krabica odbočná
Snímač pohybu

Poznámka :

– ovládanie svietidiel je v dodávke TG osvetlenia vrátane kabeláže
– ovládacie prvky, transformátory sú v dodávke TG osvetlenia
– ovládanie osvetlenie bude v rozvádzačoch R_OS
– navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom

PRO-ING RUŽOMBEROK
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA

HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : RP
Ing. Arch. V. Ilievová	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 03. 2021
			FORMÁT : 6 A4
MIESTO STAVBY: BANSKÁ BYSTRICA			MIERKA : 1:75
INVESTOR : Múzeum SNP B. Bystrica, Kapitulská 23, 975 59 BB			ZÁK. č. : 40521

STAVBA : REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÍKA SNP BB, MODERNIZÁCIA EXPOZÍCIE A VYBUD. PODZEM. EXPOZÍCIE ŤAŽKÝCH ZBRANÍ
OBJEKT : SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ – Prestavba na depozit a časť administratívy
PS 01 – PRESTAVBA ČASTI OBJEKTU NA DEPOZITÁR

OBSAH : Umelé osvetlenie – 1.NP

Č.VÝK.: 5