

Súťažné podklady podlimitná zákazka Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár.

1 z 1

## Vysvetlenie č. 1

Na základe žiadosti o vysvetlenie si dovoľujem poskytnúť všetkým záujemcom požadované vysvetlenie:

### Otázka č.1:

Poprosím o upresnenie pol. č. 45 zmiešavací uzol SUMX 2,5 je vo výkaze 1 ks, ale podľa schémy aj popisu by ich malo byť 5 ks.

### Odpoveď:

Položka č.: 45 zmiešavací uzol SUMX 2,5 je vo výkaze pod vykurovaním, PS 01-04 – Vykurovanie, v počte 1 ks.

Ďalšie štyri položky, ktoré záujemca správne našiel, sú podľa schémy aj popisu uvedené vo výkaze pod vzduchotechnikou, PS 01-02 – Vzduchotechnika, položky 2 až 5

V Banskej Bystrici dňa 28.7.2021

Spracoval: Ing. Helena Polónyi, v.r.