

Mesto Rimavská Sobota

Rekonštrukcia plavárne v Rimavskej Sobote

Kód: 8557 - WYP

Názov:	Mesto Rimavská Sobota
Ulica:	Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	1. Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie a následné doplnenie popisu položky č. 1.1.1.1.3.1. Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm - VN1.2, položka č. 1.1.1.1.3.2. Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm - VN2 a položky č. 1.1.1.1.3.3. Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm - VN1.2. Má byť betón obsahujúci debniace tvárnice vodostavebný? Podľa výkresov statiky majú byť všetky steny z betónu vodostavebného. Ak áno, žiadame o doplnenie do popisu položky výkazu výmer. 2. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalosti v triede betónu kompletných konštrukcií nádrže VN1. Vo výkaze výmer položka č. 1.1.1.1.3.20. Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav.V4 T50 - C 30/35. hr.150-300 - dno.prievlaky P1.2 VN1 je uvedená trieda betónu C30/35. V projektovej dokumentácii časť statika výkres č. ST 10 je uvedená trieda betónu C 25/30 s vplyvmi XC2, XD2. Žiadame o vysvetlenie, čo platí? 3. Žiadame o doplnenie rezu ventilačnou šachtou do projektovej dokumentácie. Tento podklad je nevyhnutný na overenie výkazu výmer v položkách č. 1.1.1.1.4.1 – 1.1.1.1.4.6 (dodávka a montáž šachty). 4. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie položky výkazu výmer číslo 1.1.1.9.2.2. Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 - rampa 7,8m3 triedy betónu rampy a výkrese v časti statika s názvom ST 08 RAMPA A SCHODISKO -VYSTUŽ. Vo výkaze výmer je uvedená trieda betónu C 25/30 pričom vo výkrese časti statika je uvedené STN EN 206-1-20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 (B15). Žiadame o informáciu čo platí? 5. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie položky výkazu výmer číslo 1.1.1.9.3.2. Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav.V4 T50 - C 30/35. hr.150-300 - steny a doska.schody rampy 29,28m3 triedy betónu rampy a výkrese v časti statika s názvom ST 08 RAMPA A SCHODISKO -VYSTUŽ. Vo výkaze výmer je uvedená trieda betónu C 30/35 pričom vo výkrese časti statika je uvedené STN EN 206-1-30/37-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 (B15). Žiadame o informáciu čo platí? 6. Žiadame obstarávateľa o opravu výkazu výmer v časti Debarierizačné opatrenia, položky č. 1.1.1.9.9.2. Nerezový okapový profil vonk.rampy d+m - 12P s množstvom 79m. Na základe výmery pre dodávku a montáž zábradlia, ktoré bude montované na tejto rampe usudzujeme, že celková výmera pre okopový plech má byť totožná s množstvom pre zábradlie. Žiadame o opravu na množstvo 89,3m. 7. Žiadame obstarávateľa o opravu výkazu výmer v časti Debarierizačné opatrenia, položky č. 1.1.1.9.9.3. Zábradlie žiarovo pozinované s povrch.úpravou práškovou farbou d+m - 10P s množstvom 89,3m. Vo výkrese V.C. 26 - VÝPIS PODROBNOSTÍ je toto zábradlie označené ako 10P. Žiadame o opravu označenia. 8. Žiadame o ujednotenie týchto položiek výkazu výmer. Položka č. 1.1.1.9.6.10. Nerezová bránička pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu na el pohon d+m 4ks, položka č. 1.1.1.9.6.11. Kabínka pre imobilných d+m 1ks, položka č. 1.1.1.9.12.1.1. Bránička pre invalidov. nerez s elektrickým ovládaním 4ks a položka č. 1.1.1.9.12.1.2. Kabínka pre invalida 1ks. Ktoré položky platia a v akom počte? 9. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nesúladiu výkazu výmer montážnej položky a položky materiálovej. Položka montážna s označením 1.1.1.13.1.1.1. Fotovoltický panel 450 Wp (monokryštalický) 120ks a položka materiálová s označením 1.1.1.13.1.1.17.1. Fotovoltický panel 450 Wp (monokryštalický) 118ks. Žiadame obstarávateľa o zosúladienie množstiev týchto dvoch položiek.
Zadaná	01.07.2026 09:14
	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: Betón do tvárnic je navrhovaný ako vodostavebný, je potrebné rešpektovať podľa projektu statiky ktorý máte k dispozícii. Popis uvedených položiek je vo VV upravený takto: Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x15x25 s výplňou z vodostavebného betónu hr. 15 cm - VN1,2 Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x20x25 s výplňou z vodostavebného betónu hr. 20 cm - VN2 Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x30x25 s výplňou z vodostavebného betónu hr. 30 cm - VN1,2 Odpoveď na otázku č. 2: Projekt nacenit' v zmysle projektu statiky, ktorý preberá zodpovednosť za statické riešenie. Popis položky podľa PD je vo VV upravený takto: Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav.V4 T50 - C 25/30 s vplyvmi XC2, XD2, hr.150-300 - dno, prievlaky P1,2 VN1 Odpoveď na otázku č. 3: Pomocné projekčné práce k výpočtu výkazu výmer si spracováva dodávateľ ako dielenskú dokumentáciu bez ďalších zmien vo VV.

Odpoveď	Odpoveď na otázku č. 4: Projekt nacenit' v zmysle projektu statiky, ktorý preberá zodpovednosť za statické riešenie. Popis položky podľa PD podľa PD je vo VV upravený takto: Betón základových pásov, prostý - rampa (STN EN 206-1-20/25-XC2(SK)-CI0,4-Dmax16-S3 (B15)).
	Odpoveď na otázku č. 5: Projekt nacenit' v zmysle projektu statiky, ktorý preberá zodpovednosť za statické riešenie. Popis položky podľa PD podľa PD je vo VV upravený takto: Kompletne konštrukcie zo železobetónu vodostav.(STN EN 206-1-30/37-XC2(SK)-CI0,4-Dmax16-S3 (B15)) - steny a doska,schody rampy
	Odpoveď na otázku č. 6: Zábradlie je dlhšie, lebo neprebíha pred vstupom do objektu, pred vstupom je prerušené, bez ďalších zmien vo VV.
	Odpoveď na otázku č. 7: Nesprávne prečítaný výkres , podrobnosť 10P je okolo rampy do technického suterénu k miestnosti 0.09 v dĺžke 4010 mm. Popis položky podľa PD podľa PD je vo VV upravený takto: Zábradlie žiarovo pozinované s povrch.úpravou práškovou farbou d+m - 11P.
	Odpoveď na otázku č. 8: Platí VČ 26 - VÝPIS PODROBNOSTÍ.- každá položka sa týka niečoho iného, bez ďalších zmien vo VV.
	Odpoveď na otázku č. 9: Na streche je podľa projektu stavby 120 fotovoltických panelov, vo VV bolo upravené množstvo na položke Fotovoltický panel 450 Wp (monokryštalický) na 120ks, aby bolo rovnaké na materiálovej aj montážnej položke. Pri oprave zverejneného VV verejný obstarávateľ zistil chybné počty pri položkách č. 1.1.1.7.2.3.1 - 1.1.1.7.2.3.12, týkajúcich sa osvetlenia. Množstvá v týchto položkách je vo VV upravený v zmysle PD. Opravený VV je v prílohe vysvetlenia.
Odpovedaná	06.07.2026 14:38
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 06.07.2026 14:39:14