

Mesto Rimavská Sobota

Rekonštrukcia plavárne v Rimavskej Sobote

Kód: 8557 - WYP

Názov:	Mesto Rimavská Sobota
Ulica:	Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	Na základe vysvetlenia zo dňa 2.7.2026 v technickej špecifikácii uvádzate ako príklad označenie kábla N2XH-J 3x1,5 B2ca-s1, d0, a1, ktoré je pre nás jednoznačné a zrozumiteľné. Vo výkaze výmer však káble nie sú označené rovnakým spôsobom a absentuje pri nich klasifikácia reakcie na oheň (napr. B2ca-s1, d0, a1). Z tohto dôvodu nie je jednoznačné, aký typ káblov má byť pri oceňovaní uvažovaný. Pre lepšiu ilustráciu zasielame ukážku položiek z výkazu výmer, v ktorých uvedené označenie chýba. Žiadame preto o upresnenie a doplnenie jednoznačného označenia jednotlivých káblov vo výkaze výmer. Uvedené sa týka oddielov: 1.1.1.7.1 Elektroinštalácia – exteriér 1.1.1.7.2 Elektroinštalácia – osvetlenie Príloha: 1.1.1.7.2.5. Káble 0 1 0 1.1.1.7.2.5.1. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 120 m 0 1.1.1.7.2.5.2. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 775 m 0 1.1.1.7.2.5.3. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 1830 m 0 1.1.1.7.2.5.4. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 2973 m 0 1.1.1.7.2.5.5. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 40 m 0 1.1.1.7.2.5.6. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 130 m 0 1.1.1.7.2.5.7. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 55 m 0 1.1.1.7.2.5.8. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 10 m 0 1.1.1.7.2.5.9. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 390 m 0 1.1.1.7.2.5.10. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 990 m 0 1.1.1.7.2.5.11. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 150 m 0 1.1.1.7.2.5.12. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 230 m 0 1.1.1.7.2.5.13. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 340 m 0 1.1.1.7.2.5.14. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 25 m 0 1.1.1.7.2.5.15. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 155 m 0 1.1.1.7.2.5.16. Silnoprúdový kábel s reakciou na oheň. bezhalogénový oheň nešíriaci 0 50 m 0 1.1.1.7.2.5.17. Bezhalogénový kábel. odolný voči šíreniu plameňa. funkčný pri požiari 60 min. 0 550 m 0 1.1.1.7.2.5.18. Bezhalogénový kábel. odolný voči šíreniu plameňa. funkčný pri požiari 60 min. 0 900 m 0 1.1.1.7.2.5.19. Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV 0 30 m 0 1.1.1.7.2.5.20. Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV 0 18 m 0 1.1.1.7.2.5.21. Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV 0 18 m 0 1.1.1.7.2.5.22. Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV 0 18 m 0 1.1.1.7.2.5.23. Silnoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV 0 18 m 0
Zadaná	02.07.2026 13:16
	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: V Projekte stavby je spracovaná Časť PBS – 01.E1.7 Protipožiarna bezpečnosť stavby. V tejto časti projektu je Objekt Plavárne je riešený ako jeden požiarny úsek, kde je zadefinovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, ktoré sa týkajú aj káblových rozvodov. Pri revízných správach musí byť uvedený typ kabeláže v jednotlivých priestoroch. TECHNICKÉ RIEŠENIE PBS: Realizačná dokumentácia bola podľa dodaných informácií vyhotovená v máji 1976. Na základe uvedeného posudzujeme navrhovanú rekonštrukciu v súlade s STN 73 0834: Navrhované zmeny stavby sú zmenou stavby I. skupiny podľa STN 73 0834 s uplatnením obmedzených požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 2.2.1 a 2.2.2 STN 73 0834: 2.2.1 U zmien stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby alebo prevádzky (čl. 2.1.2) a ich predmetom je iba: a) úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov); b) výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, poprípade prvkov technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú súčasťou technologickej časti stavby (kotelňa, strojovňa

Odpoveď	vzduchotechniky, strojovňa výtahu a pod.); c) výmena, zámena alebo nová inštalácia technologického zariadenia, ktorá podľa čl. 2.1.2 nepovažuje za zmenu užívania stavby alebo prevádzky; d) zmena vnútorného členenia priestoru, ktorou nevzniknú miestnosti väčšie ako 100 m², priestor väčší ako 100 m² však môže vzniknúť rozdelením pôvodne väčšieho priestoru. Podľa STN 73 0834, čl. 2.2.2 sa nevyžadujú ďalšie opatrenia, ak zmena spĺňa tieto požiadavky: a) požiarne odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov) nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarne odolnosť na 45 minút, b) stupeň horľavosti (reakcia na oheň) stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách (konštrukčných prvkov) nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie je nanovo použité stavebných látok so stupňom horľavosti C3 (reakcie na oheň F), c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom, d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) stenami sú utesnené podľa STN 73 0802, e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802, v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, u technologických zariadení v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804, f) pokiaľ inak nemenenými časťami stavby prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa podľa STN 73 0872 a za požiarne deliace konštrukcie sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň protipožiarnej bezpečnosti; v vzduchotechnickom potrubí pre vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom potrubí nepožadujú požiarne klapky vo výústení do 0,04 m² alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade s STN 74 7110, g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom, h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa čl. 2.2.1b) je vytvorený požiarne úsek z priestorov, u ktorých to STN 730802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni protipožiarnej bezpečnosti. Na základe aktuálneho stavu stavby a vzhľadom na vek stavby vyhodnocujeme, že stavba v pôvodnom návrhu nebola delená na požiarne úseky, t. j. stavbu možno v pôvodnom stave chápať ako jeden požiarne celok (požiarne úsek). Dispozičné úpravy v rámci stavby sú zmenou vnútorného priestoru, pričom vyhodnocujeme, že sú v súlade s čl. 2.2.1 d) STN 73 0834. Dispozičné úpravy nepredstavujú zhoršenie stavu z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby. Popis položiek je doplnený v opravenom výkaze výmer v prílohe vysvetlenia.
Odpovedaná	06.07.2026 14:38
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkách nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 06.07.2026 14:45:09