

Mesto Rimavská Sobota

Rekonštrukcia plavárne v Rimavskej Sobote

Kód: 8557 - WYP

Názov:	Mesto Rimavská Sobota
Ulica:	Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	Žiadame o vysvetlenie a doplnenie podkladov pre nasledovné položky : 1. kód položky 1.1.1.12.1.1.9.1. - Filter gravitačný betónový, vnútorné priečky z PP, vrátane vyrovnávacej nádrže. hydroizolácia PVC fóliou. rozmery 8,5x4,5x2m. QF= 200 m3/h 2. kód položky 1.1.1.12.2.1.9.1. - Filter gravitačný betónový. vnútorné priečky y PP. vrátane vyrovnávacej nádrže. hydroizolácia PVC fóliou. rozmery 3x3x2m. QF= 32 m3/h Na základe skúseností má 99% všetkých úpravní vody na Slovensku ako filtračný stupeň zostavu klasických pieskových tlakových filtrov. S gravitačnými filterami umiestnenými vo vyrovnávacej nádrži majú dodávatelia bazénovej technológie minimálne skúsenosti. Z toho dôvodu ak je takáto málo používaná technológia navrhnutá, tak sú potrebné podrobné výrobné výkresy pre výrobu navrhnutých gravitačných filtrov vrátane detailov . Preto žiadame o doplnenie tejto projektovej dokumentácie, ktorú by projekt pre realizáciu stavby mal obsahovať automaticky. Sú potrebné presné rozmery filtrov, výška medzidna filtra, konštrukcia a vystuženie dna filtra, rozmery a výška osadenie zberného žľabu pre odtok práce vody. Projektová dokumentácia pre bazénovú technológiu nespĺňa parametre projektu pre realizáciu stavby. Je k dispozícii len pôdorys v mierke 1:100, pričom je potrebný detailnejší pôdorys aspoň v mierke 1:50 alebo lepšie 1:25. Takisto rezy technológiou nie sú doložené vôbec. 3. kód položky 1.1.1.12.1.1.11.1. - PVC potrubie. tvarovky. armatúry - pozri samostatný rozpočet potrubia v množstve 1 zostava Tiež nie sú položkovite vyšpecifikované PVC-U potrubné rozvody, tvarovky (t kusy, kolená redukcie) a armatúry. Tiež je potrebné určiť či PVC-U tvarovky budú PN16, alebo stačia PN10. Bez tohto môže získať firma, ktorá použije tvarovky PN10 neférovú finančnú výhodu, pričom sa to negatívne prejaví na životnosti rozvodov. Za skorú odpoveď vopred ďakujeme.
Zadaná	03.07.2026 11:01
Odpoveď	Dobrý deň, odpoveď na otázku č. 1 - 3 V Projekte stavby je spracovaná Časť PS – 01 – BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA. V tejto časti projektu je zadefinovaná veľkosť pieskových filtrov, filtračná plocha, spôsob cirkulácie bazénovej vody , ohrev a chemická úprava vody. Spôsob otvorených gravitačných filtrov je progresívna metóda otvorených bazénových filtrov, s možnosťou kontinuálne kontrolovať kvalitu filtračného materiálu a stav vody vo vyrovnávacích nádržiach. Spôsob filtrácie je zadefinovaný v stavebnom riešení vyrovnávacích nádrží, v kooperácii s bazénovou technológiou. Kvalifikovaná bazénová firma má dostatočný podklad pre realizáciu bazénovej technológie. Výpis potrubí je doplnený do VV, ktorý predkladáme v opravenom výkaze výmer v prílohe tohto vysvetlenia.
Odpovedaná	06.07.2026 14:36
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkách nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 06.07.2026 14:44:15