

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 555 777

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 5

Košice, 22.05.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „**Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia**“. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2026 pod číslom 5643 – WYP dňa 23.04.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 5 dňa 11.05.2026 o 11:28:01 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

*„V položke c. 113....Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu v objeme 257, 699 m³ je zahrnuté aj búranie vyrovnávacieho betónu 15,06*7,26=109,336 m³. Myslíme si, že táto výmera je nesprávna, plocha nie je pre násobená hrúbkou vyrovnávacieho betónu *0,20 m.*

*Podľa našich prepočtov má byť búranie vyrovnávacieho betónu 15,06*7,26*0,20 =21,87 m³. Ak sa nemýlime, žiadame o úpravu tejto položky ako aj súvisiacich položiek č. 117, 118, 119, 120.*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Bola položená dva krát identická otázka a uvedené bolo zodpovedané v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 4

Otázka č. 2:

„Vo výkaze výmer je uvedené položka č. 131... Osadenie dilatačného mostného záveru kobercového - posun do 100 mm a položka č. 132... Kobercový mostný záver – dodávka.

V technickej správe je uvedené :

Na moste v mieste dilatačných škár nad oporami sú navrhnuté asfaltové mostné závery šírky 500mm.

Žiadame o zosúladenie položiek.

Žiadame doložiť výkres č. 3.2.20 Mostné závery.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Bola položená dva krát identická otázka a uvedené bolo zodpovedané v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 4

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ