

# Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 555 777

## Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 8

Košice, 06.05.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „**Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápuštný kanál pred obcou Zbudza**“. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2026 pod číslom 5306 – WYP dňa 16.04.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 8 dňa 04.05.2026 o 12:34:01 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

### Otázka č. 1:

*„V opise predmetu zákazky uvádzate požiadavku, aby realizované dielo spĺňalo parametre definované v projektovej dokumentácii z januára 2022, pričom má zostať zachovaný rozsah a parametre mostného objektu bez zmeny. Súčasne však v iných častiach súťažnej dokumentácie požadujete od zhotoviteľa vypracovanie novej projektovej dokumentácie, ako aj vlastného výkazu výmer, pričom variantné riešenie nie je prípustné. Uvedené požiadavky považujeme za vzájomne rozporné a potenciálne problematické z pohľadu dodržania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a zabezpečenia porovnateľnosti ponúk, keďže:*

- vypracovanie novej projektovej dokumentácie implikuje možnosť individuálneho technického riešenia zo strany uchádzača,*
- vlastný výkaz výmer je priamo závislý od navrhovaného technického riešenia,*
- avšak súčasne sa vyžaduje zachovanie parametrov podľa existujúcej PD a nie je umožnené variantné riešenie.*

*V tejto súvislosti žiadame o jednoznačné vysvetlenie:*

- 1. či je uchádzač oprávnený navrhnúť vlastné technické riešenie v rámci novej projektovej dokumentácie, alebo je povinný striktne rešpektovať PD z januára 2022 bez akýchkoľvek odchýlok,*
- 2. aký je účel požiadavky na vypracovanie novej projektovej dokumentácie a vlastného výkazu výmer v prípade, ak nie je prípustné variantné riešenie,*
- 3. akým spôsobom verejný obstarávateľ zabezpečí objektívnu porovnateľnosť ponúk, ak jednotliví uchádzači vypracujú vlastné výkazy výmer.*

*Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak uvedený rozpor nebude jednoznačne vysvetlený alebo odstránený, môže to mať vplyv na prípravu relevantnej ponuky a posúdenie jej súladu so súťažnými podkladmi.*

*Z uvedeného dôvodu žiadame o prehodnotenie a prípadnú úpravu súťažných podkladov tak, aby boli požiadavky jednoznačné, vzájomne neodporujúce a v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania.“*

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

K otázke č. 1:

*„či je uchádzač oprávnený navrhnúť vlastné technické riešenie v rámci novej projektovej dokumentácie, alebo je povinný striktne rešpektovať PD z januára 2022 bez akýchkoľvek odchýlok“*

V rámci opisu predmetu zákazky je uvedené v odseku Zhotoviteľ zabezpečuje:

- realizáciu stavebných prác ( požadujeme aby zrealizované dielo spĺňalo parametre, ktoré sú zadefinované v PD z januára 2022 / podklad k opisu/, t.j. aby parametre mostného objektu ostali nezmenené)
- vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu diela v jednej etape počas úplnej uzávery,

**Z vyššie uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje dopracovanie predloženej projektovej dokumentácie, pre účely realizácie stavby za úplnej uzávery t.j. v jednej etape. Verejný obstarávateľ disponuje právoplatným stavebným povolením, preto zmena technického riešenia nie je akceptovateľná.**

K otázke č. 2:

*„aký je účel požiadavky na vypracovanie novej projektovej dokumentácie a vlastného výkazu výmer v prípade, ak nie je prípustné variantné riešenie“*

**Nie je uvedená požiadavka vypracovať NOVÚ projektovú dokumentáciu vid' odpoveď č.1. Nakoľko PD bola vypracovaná v roku 2022 a aktuálny stav mostného objektu neumožňuje realizáciu prác po poloviciach t.j. za čiastočnej uzávierky je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu tak, ako je uvedené v bode č. 1. Nie je žiadúca zmena technického riešenia stavby, ale prispôbenie technologického postupu výstavby aktuálnemu stavu mostného objektu. Variantné riešenie nie je prípustné.**

K otázke č. 3:

*„akým spôsobom verejný obstarávateľ zabezpečí objektívnu porovnateľnosť ponúk, ak jednotliví uchádzači vypracujú vlastné výkazy výmer.“*

**Uchádzači v rámci ponuky predkladajú vyplnenú prílohu č.1 Návrh na plnenie kritérií. Pre Kritérium č. 1 ocenené iba tri položky (Položka č. 1 - Rekonštrukcia mosta M1687- most cez nápuštný kanál pred obcou Zbudza - „projektová dokumentácia pre realizáciu stavby“; Položka č. 2 - Autorský dohľad; Položka č. 3 - Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápuštný kanál pred obcou Zbudza)“**

K časti:

*„Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak uvedený rozpor nebude jednoznačne vysvetlený alebo odstránený, môže to mať vplyv na prípravu relevantnej ponuky a posúdenie jej súladu so súťažnými podkladmi. Z uvedeného dôvodu žiadame o prehodnotenie a prípadnú úpravu súťažných podkladov tak, aby boli požiadavky jednoznačné, vzájomne neodporujúce a v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania.“*

**Verejný obstarávateľ má za to, že súťažné podklady sú jednoznačné, úplné a zrozumiteľné.**

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Vladimír Žiarný  
generálny riaditeľ