

REZ A-A, M 1:50



C 30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S3
C 30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S3
C 30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S3
C 30/37 - XF2, XA2, XC4, XD2 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S3
C 25/30 - XF3, XA2, XC3 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S2
C 30/37 - XC4, XD1, XF1 (SK), CI-0,2, Dmax 16, S4
C 35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK), CI-0,1, Dmax 22, S3
C 30/37 - XF4, XA2, XC3 (SK), CI-0,2, Dmax 16, S3
C 12/15 - X0(SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S3

NOSNÁ KONŠTRUKCIA - DOSKA
DRIEKY OPÔR
ŽELEZOBETONOVÉ KRÍDLA
PRECHODOVÁ DOSKA
BETÓN POD DLAŽBU
PILÓTY
ŽELEZOBETONOVÁ RÍMSA
BETONOVÉ SCHODISKO
PODKLADNÝ BETON

BETONÁRSKA VÝSTUŽ:

B500B

POZNÁMKY :

- PODMIENKY POUŽITIA SPOJOVACÍCH POSTREKOV MEDZI VRSTVAMI VOZOVKY:
NA SPOJENIE KRYTU VOZOVKY S OCHRANNOU VRSTVOU IZOLÁCIE SA POUŽIJE SPOJOVACÍ POSTREK, AK SI TO VYŽADUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP
PRE ZHOTOVENIE OBRUSNEJ VRSTVY
NA SPOJENIE OCHRANNEJ VRSTVY IZOLÁCIE S IZOLÁCIOU SA POUŽIJE SPOJOVACÍ POSTREK, AK JE UVEDENÝ VO VYHLÁSENÍ O ZHODE IZOLAČNÉHO SYSTÉMU
- ODVODNENIE MOSTA SA USKUTOČNÍ PODĽA VL 4-MOSTY, LIST 501.03, 502.01
- PRECHODOVÁ DOSKA KONČÍ NA ÚROVNI ZEMNEJ PLÁNE V ZMYSLE TP 113/2019
- NA SPODNEJ STAVBE SA TRVALÝM SPÔSOBOM VYZNAČÍ ROK UKONČENIA VÝSTAVBY NOSNEJ KONŠTRUKCIE (ODTLAČKOM GUMENEJ MATRICE DO BETÓNU), ZMYSLE STN 736201
- SPEVNENIE BREHOV KAMENNOU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMEŇA DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA SA UROBÍ V ZMYSLE VZOROVÝCH MOSTNÝCH LISTOV VL4-MOSTY, list č.202.01
- PREDMETNÝ MOSTNÝ OBJEKT SA NACHÁDZA V KATASTRÁLNOH ÚZEMÍ : PALÍN, SENNÉ
- VŠETKY ZASYPANÉ ČASTI SPODNEJ STAVBY SA OPATRIA NÁTEROM ALP+2xALN PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI.
- UKONČENIE NÁTEROV PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI SA VYKONÁ CCA 150mm POD UPRAVENÝM TERÉNOM



POZNÁMKA:

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA:		PROJEKTANT:	
MOST M3534 CEZ KANÁL PRED OBCOU SENNÉ		 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk	
OBJEKT:	NOVÝ MOST CEZ KANÁL		
PRÍLOHA:	PREHLADNÝ VÝKRES - PRIEČNY REZ		ČÍSLO ZÁKAZKY:
INVESTOR: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice		DÁTUM:	M22-015L
KRAJ: Košický	OKRES: Michalovce	STUPEN:	08/2022
K.Ú.: Senné, Palín, Stretava		MIERKA:	DSP / DRS
MANAŽÉR PROJEKTU:		FORMÁT:	1:50
ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.		ČÍSLO PRÍLOHY:	3xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL:		04	SÚPRAVA:
ING. PETER LITVIK			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			
ING. LUKÁŠ ROLKO			
KONTROLOVAL:			
ING. LUKÁŠ ROLKO			