



Vladimír Majcher
DAQE Slovakia, s. r. o.
Pribinova 8953/62
010 01 Žilina

Naše číslo: 22353/2022
Vybavuje:
Zákaznícka linka 0850 123 312
Email info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 30.09.2022

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: MOST M3534 CEZ KANÁL PRED OBCOU SENNÉ

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ,

našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) pre stavebné konanie a realizáciu nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

- a) Názov stavby: Most M3534 cez kanál pred obcou Senné - rekonštrukcia
- b) Žiadateľ (investor): Správa ciest KSK, Nám. maratónu mieru č. 1, Košice
- c) Miesto stavby: k. ú. Senné parc. KN-E 3-1395/8

Predložená PD rieši rekonštrukciu mosta M3534 cez kanál pred obcou Senné. Požiadavka na nový odber el. energie nie je nárokováná.

Vyjadrenie

V záujmovej lokalite sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) el. rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

- 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
- 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
- 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsdas.sk • www.vsdeshop.sk



Strana 2 z 2

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

V prípade potreby realizácie prác mechanizmami v ochrannom pásme dotknutého vedenia VN 22 kV je nutné upovedomiť pred týmito prácami Prevádzku sietí VN a NN reg. Východ: tel. č. 055/510 2202.

Práce v blízkosti elektr. zariadenia musia byť vykonané pod stavebným dozorom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

Pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

Vyjadrenie platí 1 rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

— —
L'udovít Džubák
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a
NN

— —
Mgr. Martin Suško
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy