



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Michalovce
P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Call centrum: 056/6810 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

DAQE Slovakia, s.r.o
Pribinová 8953/62
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa
26.4.2022

Naša značka
58605/2022/O

Vybavuje/telefón
D. Váradová/056/6810-480
Darina.Varadyova@vodarne.eu

Michalovce
10.5.2022

Vec

Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí

Stavba: „Rekonštrukcia mosta pred obcou Senné“ Čečehovský kanál, kat. územie Senné, kat. územie Palín, kat. územie Stretava.

Dňa 29.4.2022 nám bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí pre hore uvedenú stavbu.

V blízkosti mosta sa nachádza verejný vodovod PVC DN 150 mm v správe VVS, a.s., Závod Michalovce. Priamo na mostnom telese nie sú uložené IS – vodovod a kanalizácia v správe VVS, a.s.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

1. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 § 19 – Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií a požiadavky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
2. V zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. je pásmo ochrany vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:
 - 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 - 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
3. Pri prácach v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nariadujeme prizvať zástupcu VVS, a.s., Závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do pracovného denníka (stavebný denník).
4. Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z.).

5. V prípade, že pri stavbe dôjde k odkrytiu verejného vodovodu, príp. kanalizácie, alebo k prácam v ich blízkosti, je povinnosťou investora zabezpečiť prítomnosť zodpovedného zástupcu VVS a.s., Závod Michalovce, čo musí byť zaznamenané aj v stavebnom denníku.
6. V prípade poškodenia vodovodného, resp. kanalizačného potrubia pri realizácii stavby, náklady na ich opravu hradí investor stavby v celom rozsahu.
7. **Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS, a.s., Závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Mailová adresa: zakaznik@vodarne.eu.**
8. Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, resp. kanalizácie, vyhradzuje si VVS a.s., Závod Michalovce právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, resp. kanalizácie a vodovodných prípojk. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor stavby.

Naše vyjadrenie platí 6 mesiacov a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

VÝCHODOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Závod Michalovce
Hviezdoslavova 50
071 01 MICHALOVCE

Ing. Marián Červeňák
riadiťel' závodu

1859.9. Zolovet Hildesheim
verging 'vodo' od
10.5.2022

PVC DN 150 mm



1 : 970



