



# EXISTUJÚCI ROZVÁDZAČ RH

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BORŠČ, ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ			 <b>DAR KOM s.r.o.</b> DVORKINOVA 5, KOŠICE 040 22, TEL.Č: 0908 364 696 IČO: 46304193, DIČ: 2023326734, DIČ DPH: SK2023326734	
VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ	ING. NORBERT HORVÁTH	BC. SAMUEL OBRIN		
				
STAVEBNÍK: SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ	KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO		FORMÁT 14xA4 DÁTUM OKTÓBER 2023 Č.ZÁKAZKY 2301/P KÓTOVANÉ mm	
MIESTO STAVBY: KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE	PAR. Č.: 2778/1, 2778/6			
STAVBA: <b>EXCELENTNÍ V ELE, AUT A IT PRE 21. STOROČIE</b> <b>SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ</b>			PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY ELEKTROINŠTALÁCIA	
OBJEKT: SO-04 BUDOVA "E + G2"			MIERKA : --- VÝKRES Č. <b>E4.2.1-11</b>	
OBSAH : ROZVÁDZAČ RH - DOPLNENIE				
AKÉKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!				

