

[illegible]

NAVROVANÉ ROZVODY UK PRE NAPOJENIE NAVROVANÝCH DOSKOVÝCH VYKUROVACÍCH
TELIES – OCELOVÉ POTRUBIE ČIERNE ZVÁRANÉ, POTRUBIE VEDENÉ TESNE NAD PODLAHOU
V BETÓNOVOM ZÁKLADĽE LVŔJ, PO STENE A V STENE V DRAŽKE, OPATRENÉ ZÁKLADNÝM A
KRYCÍM NÁTEROM. ÚSEKY VEDENÉ V STENE OPATRIŤ TEPELNOU ISOLACIOU Z PE TRUBÍC
HR. 5–6 mm

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
E.2.01	CHODBA	119,42
E.2.02	SCHODISKO	8,20
E.2.03	KABINET - č.76	5,61
E.2.04	ÚČEBŇA - č.77	15,08
E.2.05	KABINET	44,57
E.2.06	KABINET	45,52
E.2.07	ÚČEBŇA - č.78	20,73
E.2.08	KABINET - č.79	22,29
SPOLU - ÚŽITKOVÁ PLOCHA		338,63

NAVHRHOVANÉ OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ OSADÍ ICH V MIESTE JESTVUJÚCICH DEMONTOVANÝMI LIATINOVÝMI ČLÁNKOVÝMI TELIES A OSADÍ ICH JESTVUJÚCIMI TERMOSTATICKÝMI VENTILMI S TERMOSTATICKOU HLAVICOU A RADIÁTOROVÝM ŠRŔBENÍM. V PRÍPADE POTREBY DOPLNÍť REDUKCIU NA VYKUROVACIE TELESO $\frac{3}{8}$ " NA $\frac{1}{2}$ " RESP. $\frac{3}{4}$ " NA $\frac{1}{2}$ ". PRÍPOJOVACIE POTRUBIA PRISPŔŠOBIť K NÁPOJENIU NAVHRHOVANÝCH DOSKOVÝCH TELIES NAPR. PREVARENÍM POTREBNÝCH ÚSEKOV POTRUBÍ.

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BORŠČ, ING. DANIELA KOMENÁTOVÁ		<div></div> <div>DAR KOMB s.r.o.</div> <div>DVOROKOVA, KOMIC 040 22, TEL.Č. 0908 364 696</div> <div>IČO: 48304193, DIČ: 2302326734, DIČ DPH: SK2302326734</div>		
VEDÚCHY PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL
ING. DANIELA KOMENÁTOVÁ	ING. ALEXANDER SEZELY			ING. ALEXANDER SEZELY
STAVEBNÍK: SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ		KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO		
MESTO STAVBY: KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE		PAR. Č.: 2776/1, 2776/6		
STAVBA:	<div>EXCELENTNÍ V ELE, AUT A IT PRE 21. STOROČIE</div> <div>SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ</div>		FORMÁT	Bu
			DÁTUM	OKTOBER 2021
			Č. ZAKAZKY	2301
			KOTOVANÉ	m
OBJEKT:	SO-04 BUDOVA "E + G2"	PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY		
		VYKUROVANIE		
OBSAH:	PÓDORYS 1.NP A ČASŤ 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA:	1:100	
		VÝKRES	E4-5-0	
AKÉKOVCEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMÄNOVANIE TETO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLI AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ				