

Podklady k detailu osadenie inšpekčného panelu do stavebnej niky

V1; osobný – (typ napríklad GEN3 CORE) 630 kg / 8 osôb – rýchlosť 1,0 m/s

- Výťah V1 je osobný; nie je evakuačný ani požiarny. Výťah nemá prístupné priestory pod výťahovou šachtou CWT=NO
- Prostredie pre výťah: Základné prostredie šachty a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5 °C až +40 °C
- 1 vstup / nepriechodná kabína, stanice 3/3 – SIMPLEX
- Zdvih výťahu = 7,470 m
- Kabína: **1100 x 1400 x 2200 mm** (š x dl x v)
- Šachtové dvere 2-dielne teleskopické (automatické) **900 x 2000 mm** (š x v) – dvere sú v NEREZ brus – požiarna odolnosť sa uvažuje ako EW30
- Zárubne šachtových dverí typ MRF100 (po obvode 100 mm) – stanicové privolávače a ukazovatele polohy a smeru osadené v zárubní
- Rozmer šachty (čistý vnútorný rozmer): **1900 mm x 1800 mm** (š x dl)
- Priehlbňa 1000mm FIXNE
- Horný prejazd 370 mm – podľa PD /min. 3400 mm/; (pre daný pôdorys šachty-prepadové medzery a výšku kabíny/dverí) – v dodávke stavby
- Výťah je ako imobilný v zmysle plochy a rozmeru kabíny a môže mať aj komplet výbavu podľa normy STN EN 81.70/ v.2024 (madlá, sedačku, zvukový hlásič, zrkadlo, indukčná smyčka)
- Výťah je možné napojiť na EPS – to dodáva stavba podľa elektro parametrov výťahu.
- Elektro - príkon 4,75 kW, In 7,9 A, Is 10,6, istenie 16 A (char.C) – prívod elektro do najvyššej stanice k dvernému ostению (širšiemu) - **pohon výťahu má rekuperáciu**
- Možné zrkadlové otočenie výťahu (smer otvárania dverí – poloha protiváhy) – zatiaľ ale ako protiváha VPRAVO – RIGHT