

Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Vzdelávacie a prezenčné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov - platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania

Kód: 8354 - MSP

Názov:	Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Ulica:	Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:	00521663
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	SO 05 – výplne otvorov V ktorej položke VV sa nachádzajú hliníkové zasklené steny ZS1 – ZS11 o celkovej výmere cca 540 m² ? V časti SO 05.01.07 je položka Montáž a dodávka presklenenej steny na AL konštr. o výmere 115,913 m² – ktoré konštrukcie obsahuje táto položka ? V časti SO 05.01.04.02 je položka Montáž presklenej steny...768,142 m a položka Presklená stena...1 súbor – podľa vysvetlenia sú v nej zahrnuté kruhové steny zo sklen.panelov, - do tejto položky máme zahrnúť aj ZS1 - ZS11 ? SO 05 – tepelná izolácia podláh V časti SO 05.01.05.01 je položka Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom.... 606 m² + Doska EPS hr. 40 mm.....1236,24 m² Podľa PD je v skladbe podláh tepelná izolácia z polystyrénu XPS, v hrúbkach 60mm, 80mm, 100mm . Plocha uloženia tepelnej izolácie by mala byť 997 m², nie 606 m².
Zadaná	13.07.2026 13:20
Odpoveď	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: SO 05 – výplne otvorov Položka SO 05.01.04.02 Montáž presklenej steny zahŕňa presklené steny ZS1-ZS11 Položka SO 05.01.04.02 Kruhové svetlíky + OC konštrukcia zahŕňa všetky svetlíky aj kruhové posuvné zasklené steny Položka SO 05.01.04.02 Montáž a dodávka presklenenej steny na AL konštr. o výmere 115,913 m² sa týka pevnej časti fasády na atikách objektu SO 05 Odpoveď na otázku č.2: SO 05 – tepelná izolácia podláh Verejný obstarávateľ zosúladiť nezrovnalosť a upravil časti výkazu výmer SO 05.01.05.01 - Tepelná izolácia podláh v prílohe vysvetlenia. S pozdravom
Odpovedaná	24.07.2026 14:01
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Dátum a čas vygenerovania reportu: 24.07.2026 14:10:22