

Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Vzdelávacie a prezenčné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov - platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania

Kód: 8354 - MSP

Názov:	Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Ulica:	Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:	00521663
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	1./ V časti SO 05.01.03.02 - Prevetrávaná fasáda sa nachádza položka Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek. s hliníkovou konštrukcou. uchytenie na nity. s tepelnou izoláciou hr. 200 mm.....112,568 m2, a pol. Drevený obklad.....116,23 m2. Kde v projektovej dokumentácii môžeme nájsť drevený obklad ? 2./ Kontaktný zateplovací systém sa nachádza v časti SO 05.01.03.01 - Zateplenie MW + XPS a zároveň v časti SO 05.01.07 - Zateplenie obvodového plášťa, všetko z minerálnej vlny. Čo platí ? Žiadame VO o zosúladenie. 3./ V ktorej položke vo výkaze výmer sú zahrnuté kruhové steny zo sklenených panelov na 2. np ? 4./ V časti SO 05.01.07 - Zateplenie obvodového plášťa sa nachádza položka Predsadené otočné lamely.....695,5 m2. Vo výkrese pohľadov sú na fasáde aj pevné sklenené lamely, vo výkaze výmer sú zahrnuté v položke Montáž a dodávka presklenenej steny na AL konštr. ? 5./ V ktorej položke sa nachádza sklenená podlaha na 2.np ?
Zadaná	01.07.2026 16:18
Odpoveď	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: Predmetom riešenia nie je celá časť SO 04, len jej vybrané časti. Preto je potrebné sa riadiť výkazom výmer. (SO 04 – miestnosť 1.3) Odpoveď na otázku č. 2: SO 05.01.03.01 - Zateplenie MW + XPS – Zateplenie fasády samotného objektu SO 05 – fasáda s lamelami SO 05.01.07 – Zateplenie tzv. krčka spájajúceho objektu SO 04, SO 05 Zateplenie svetlíka, vetracej šachty na streche objektu Odpoveď na otázku č. 3: SO 05.01.04.02 – Presklená stena svetlík Odpoveď na otázku č. 4: Pevné sklenené lamely sa nachádzajú na atike a mali by byť súčasťou celkového riešenia fasádnych presklených lamiel. Odpoveď na otázku č. 5: SO 05.01.04.02 – Presklená stena svetlík S pozdravom
Odpovedaná	10.07.2026 09:15
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 10.07.2026 09:15:30